

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Recepce autokempu Pilák**

(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Město Žďár nad Sázavou**

IČO: 00295841

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Prosím o specifikaci skladby obvodových stěn, stropu a podlahy kontejneru recepce a sdělení zda je možné realizovat opláštění kontejneru na místě, kdy by byla použit pouze nosný rám konstrukce kontejneru
děkuji*

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel sděluje, že obdržel odpověď projektanta stavby s tím, že je možné realizovat opláštění kontejneru na místě.

Kontejner je uvažován jako výrobek s funkcí stavby. Skladby stěn, podlahy a stropu musí splňovat požadavky na tento typ budovy pro celoroční provoz, musí splňovat odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům. Na 2 venkovních stěnách jsou montovány nerezové sítě pro možnost porůstání zelení, viz vizualizace.

Povrchy pohledové vnitřní uvažujeme takto:

1.01

- stěny překližka nebo broušené OSB, mořeno do světlého odstínu, dle vizuálu, potvrzeno bude dle vzorků od dodavatele,

- podlaha nášlapná vrstva je uvažována jednolitá z povlakové krytiny typu přírodního kaučuku, případně z vinylu, splňující požadavky na protiskluz a s odolností vhodnou pro tento typ zátěže, samozřejmostí je omyvatelnost a ochrana skladby pod krytinou proti

vlhkosti, barva přibližně dle vizuálu, opět bude potvrzeno dle vzorku od vybraného dodavatele,

- stropy jsou zaklopeny PET akustickými deskami tl. 9 mm ve světlé barvě, opět bude potvrzen přesný odstín dle vybraného dodavatele a jeho možností.

1.02

- stěny omyvatelný povrch po celé výšce (není nutno u stěn na kterých je nábytek přes celou stěnu),

- podlaha nášlapná vrstva je uvažována jednolitá z povlakové krytiny typu přírodního kaučuku, případně z vinylu, splňující požadavky na protiskluz a s odolností vhodnou pro tento typ zátěže, samozřejmostí je omyvatelnost a ochrana skladby pod krytinou proti vlhkosti, barva přibližně dle vizuálu, opět bude potvrzeno dle vzorku od vybraného dodavatele,

- stropy jsou zaklopeny PET akustickými deskami tl. 9 mm ve světlé barvě, opět bude potvrzen přesný odstín dle vybraného dodavatele a jeho možností.

1.03

- stěny omyvatelný povrch po celé výšce (není nutno u stěn na kterých je nábytek přes celou stěnu),

- podlaha nášlapná vrstva je uvažována jednolitá z povlakové krytiny typu přírodního kaučuku, případně z vinylu, splňující požadavky na protiskluz a s odolností vhodnou pro tento typ zátěže, samozřejmostí je omyvatelnost a ochrana skladby pod krytinou proti vlhkosti, barva přibližně dle vizuálu, opět bude potvrzeno dle vzorku od vybraného dodavatele,

- stropy jsou zaklopeny PET akustickými deskami tl. 9 mm ve světlé barvě, opět bude potvrzen přesný odstín dle vybraného dodavatele a jeho možností.

Zadavatel doplňuje do přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídek - Projektová dokumentace Příklad konstrukčního systému kontejneru, který je určen pro celoroční provoz.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den, prosíme o upřesnění:

Dotaz k nábytkovým prvkům (interiéru):

1. je předmětem výběrového řízení i prvek NM.101.2 ?? - v PD je popis: Pokud budete tento prvek zapotřebí = zavádějící informace

2. prvek NM.101.1 - v PD ani vizualizaci není obrázek, popis, materiál, rozměr. Prosíme o upřesnění.

3. prvek NM.101.3 = chybí popis, obrázek, materiál, rozměr.

4. u prvků prvek NM.101.4-prvek NM.101.5 + prvek NM.102.1-NM.102.3 + prvek NM.103.1-NM.103.2 - nejsou uvedeny materiály, ani nejsou zobrazeny ve vizualizaci, jak se uvádí v PD.

Děkujeme za upřesnění

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel sděluje, že obdržel odpověď projektanta stavby s tím, že:

1. Ano, je předmětem výběrového řízení.

2. Jedná se o taburet ve tvaru válce, který bude odolný i pro venkovní použití. Výška taburetu min. 450 mm, poloměr min. 225 mm, vnitřní výplň pěnová, povrch polyuretanový s odolností pro venkovní použití. Vizte ilustrativní obrázek:



3. Kancelářská židle na kolečkách s područkami a podhlavníkem. Sítované opěradlo zad s výškově stavitelným systémem, doplněné o hloubkově nastavitelnou bederní opěrku a zakončené sítovaným podhlavníkem, ten je výškově nastavitelný s naklápěním. Vizte ilustrativní obrázek:



4. u prvků:

NM.101.4-prvek

- materiálově je uvažován nábytek z překližky nebo spárovky mořené do barvy dle vizuálu, lze uvažovat i LTD, pokud bude dostupná vhodná barevnost, stejně jako NM.101.2, záda do 1.02 bílé LTD.

NM.101.5

- materiálově je uvažován nábytek z překližky nebo spárovky mořené do barvy dle vizuálu, lze uvažovat i LTD, pokud bude dostupná vhodná barevnost, stejně jako NM.101.2, záda do 1.02 bílé LTD.

prvek NM.102.1-NM.102.3 + prvek NM.103.1-NM.103.2

- jedná se o nábytky na míru, uvažuje se LTD lomená bílá nebo alternativa, opět se potvrdí dle vzorku v kombinaci s ostatními prvky dle vybraného dodavatele,
- pracovní deska kuchyně postforming bílá,
- dřez granit tmavý včetně baterie,
- úchytky knopky bílé, kruhové průměr cca 40 mm.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají bez změn.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na poskytnuté vysvětlení zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.02.2025, do 10:00 hod.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 18.02.2025

Mgr. Tereza Malcová
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku