

RAMPA

nika ve zdi 300x300x100 mm
s revizními dvířky pro umístění
kalichu pro úkapy se zápachovou uzávěrkou

PŘÍJEM

SKLAD OBALŮ
vedeno pod stropem
ve výšce ~ 2,15m
spád min. 1‰

ODPADKY
napojeno v podlaze,
na potrubí od
stávající VP

HRUBÁ PŘÍPRAVNA
ZELENINY

SKLAD BRAMBOR

nika ve zdi 300x300x100 mm
s revizními dvířky pro umístění
kalichu pro úkapy se zápachovou uzávěrkou

ŠATNA ZAMĚSTNANCI MUŽI

SKLAD ŠPIN. PRÁDLA

SKLAD ČIST. PRÁDLA

ŠATNA ZAMĚSTNANCI ŽENY

KANCELÁŘ


CHODBA

SKLAD POTRAVIN

WC ZAMĚSTNANCI

LEGENDA

- KANALIZACE NOVÁ – HT
K – VÝVOD KONDENZÁTU ZE VZT JEDNOTKY



cca 0,6 m nad podlahou

ZODP. PROJEKTANT		Ing. LEOŠ POHANKA		<div>ING. LEOŠ POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>	
VYPRACOVAL		PATRIK GÖTZ			
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD			
MÍSTO STAVBY		Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ			
INVESTOR		MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1			
AKCE		Rekonstrukce VZT - kuchyně, jídelna, sklady kuchyně			
		Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ			
		D.1.4.3 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
ODSAH VÝKRESU		ČÁST DOK.		MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
ODVOD KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY 2.1		D		1:50	02

02