



LEGENDA POTRUBÍ

- HORKOVOD (HV) 90/60°C
- PROPOJ VS - RS
- ROZVODY OBJEKTU
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY (TV) 55°C
- POTRUBÍ CÍRKULACE (C) 45°C
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY (SV) 10°C
- D --- DOPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ (D)
- E --- EXPANZNÍ POTRUBÍ (E)

VYSVĚTLIVKY

- DNxx POTRUBÍ ČERNÉ, ZÁVITOVÉ, IZOLOVANÉ
- ACxx POTRUBÍ NEREZOVÉ, LISOVANÉ, IZOLOVANÉ
- PPRxx POTRUBÍ PLASTOVÉ PPR VODOVODNÍ, IZOLOVANÉ
- HTxx POTRUBÍ PLASTOVÉ HT ODPADNÍ

POZNÁMKY

PŘI MONTÁŽI, UVEDENÍ DO PROVOZU A VLASTNÍM ROVOZU VÝMĚNÍKOVÉ STANICE MUSÍ BÝT DODRŽENY TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY DODAVATELE TEPLA SATT a.s. VERZE v1.3 PLATNÉ OD 15.2.2023

Zodp. projektant:	Vypracoval :	Kontroloval :	<div>ESL</div> <div>E S L, a.s.</div> <div>DUKELSKÁ TRIDA 247/69, 614 00 BRNO</div> <div>web: www.esl.cz tel: 545 212 418</div>	
Ing. V. Kocián	Ing. V. Kocián	Ing. V. Kocián		
	Ing. R. Školník	Ing. R. Školník		
Objednatel: SATT, a.s. Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou			Datum: 09 / 2024	
Místo stavby: Základní škola, Komenského 2, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU			Čís. paré:	
Akce: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE Základní škola, Komenského 2, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 VYTÁPĚNÍ			Formát: A4	
			Stupeň: DPS	
			Zak. čís.: 01724	
			Měřítko: 1:20	D.1.4.4.3
Obsah: PŮDORYS 1PP				