

# **PROTOKOL O URČENÍ PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3**

**AKCE: SSZ BRODSKÁ - REVOLUČNÍ  
ŽDÁR NAD SÁZAVOU**

**Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1  
591 01 Žďár nad Sázavou**

**Přílohy: Určení větších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3**

Datum podepsání protokolu:

**Předseda: Ing. Tomáš Petr - hlavní inženýr PD**

**Členové: Ivana Pejzlová - projektantka elektro**

Protokol zpracovala: Ivana Pejzlová

# PROTOKOL O URČENÍ PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

AKCE: SSZ BRODSKÁ - REVOLUČNÍ  
ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Kategorie	Clánek	Charakteristika	Označení	Poznámky
Prostředí	512.2	Teplota okolí	AA8	(- 50°C + 40 °C)
		Atmosférická vlhkost	AB8	(- 50°C + 40 °C)
		Výskyt vody	AD4	stříkající voda
		Výskyt cizích pevných těles	AE5	mírná prašnost
		Výskyt korozív. nebo znečišťujících látek	AF1	zanedbatelná
		Mechanické namáhání - rázy	AG1	mírné
		Mechanické namáhání - vibrace	AH1	mírné
		Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1	bez nebezpečí
		Výskyt živočichů	AL1	bez nebezpečí
		Elmag.elstat.nebo jiná ioniz.působení	AM1	zanedbatelné
		Sluneční záření	AN2	střední
		Bouřková činnost	AQ1	zanedbatelná
		Vítr	AS2	střední
Využití		Schopnost osob	BA1	běžná
		Dotyk osob s potenciálem země	BC2	vyjimečný
		Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1	snadný únik
		Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů	BE1	bez nebezpečí
Konstrukce budovy		Stavební materiály	CA1	nehořlavé