

— — — — — **—** — — — — —
KABELOVÉ VEDENÍ VŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
AYKY 4Bx16mm²/KOPOFLEX 75 + FeZn 30/4
CYKY 3,1x1,5mm²

LED SVÍTIDLO PRO PŘECHOD PRO CHODCE OZNAČENÝ "P1"
2x ZELDA S2-X2 4BLSB12 EPD 550mA 81W 4000K IRC70, IP66

LED SVÍTIDLO PRO PŘECHOD PRO CHODCE OZNAČENÝ "P2"
2x ZELDA S2-X2 4BLSB12 EPD 550mA 81W 4000K IRC70, IP66

(13) (14) LED SVÍTIDLO PRO PŘECHOD PRO CHODCE OZNAČENÝ "P3"
2x ZELDA S2-X2 3BLSB12 EPD 450mA 50W 4000K IRC70, IP66

5 6 LED SVÍTIDLO PRO PŘECHOD PRO CHODCE OZNAČENÝ "P4"
2x ZELDA S2-X2 4BLSB12 EPD 450mA 67W 4000K IRC70. IP66

STOŽÁR OSV. Č.6 6,5M NAD KOMUNIKACÍ, VÝLOŽNÍK ROVNÝ 2,5M, SLOUP-8,5M V HL-2M

11 15 ZELDA S2-X2 3BLSB12 LRS-2 600mA 66W 2700K IRC70, IP66

12 22  **12 22**  ZELDA S2-X2 3BLSB12 LRS 350mA 39W 2700K IRC70, IP66
STOŽÁRY OSVĚTLENÍ 9,5M NAD KOMUNIKACÍ, VÝLOŽNÍKY ROVNĚ 2M

STOŽÁRY OSVĚTLENÍ 9,5M NAD KOMUNIKACÍ, VÝLOŽNÍKY ROVNÉ 2M

19 TUNGSTAM SLBT LED 70W, 2700K, IP66

VO1 – NOVÝ ROZVADĚČ VO SRML 12x160 V PILÍŘI ■ RVO2, RVO3 – STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VO

STOŽÁROVÁ VÝZBOJ TYPU SR 721-25/N, NATĚŘ STOŽÁRU BARVA RAL 7043
Y U PŘECHODŮ PRO CHODCE BUDOU ZESILENY. ABY SE SVĚTLA VLIVEM VĚTRU NEHÝBALA

ODNÍ ČÁSTI OBVODU SVORKOVNICE
VÝTAH Z VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ!!!

NA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
VÝSTAVKOVÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41, ed.3

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Tomáš Petr	
VYPRACOVALA		Ivana Pejzlová	
KRAJ:	Vysočina	OBEC:	Žďár nad Sázavou
INVESTOR:	Město Žďár nad Sázavou, Žitkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou		
AKCE:	SSZ BRODSKÁ – REVOLUČNÍ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO 400 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		
NÁZEV:	KOORDINAČNÍ SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		

