



KABELY PROPOJENÍ NAVRŽENY UTP CAT 5E, 4x2x0,5. S ULOŽENÍM V PODHLEDU SE SVODY K ŽÁSUVKÁM V TRUBKÁCH POD UMÍTKOU.
 OSAZENÍ ŽÁSUVEK VEDLE ŽÁSUVEK SILNOPROUDÝCH DLE PROJEKTU INTERIÉRU.

PODROBNÝ POPIS VÍŽ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

1

vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profes:	Techn. kontrola:	Jaroslav Novotný Brodské 1837/8 551 01. Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381	
Kreslil:	Zodp. projektant:	Vedoucí střediska:	Formát:	2x A4
Investor: MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 12F/1			Datum:	5/2025
Akce: POLIKLINIKA ŽDĚR NAD SÁZ.-STAV. ÚPRAVY PROSTOR 1NP ORDINACE MUDr. JELÍNKOVÉ			Stupeň:	DPS
			Zak. číslo:	14/25
			Arch. č.:	Kopie
Obsah: ELEKTRICKÉ ROZVODY SLABOPROUDE			Měřítko:	1:50
			Číslo:	DI.4-E3