

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Dům klidného stáří – stavební úpravy, zastřešení terasy, zateplení objektu a fotovoltaická elektrárna
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

1) Je možné využít vnitřní prostory při přesunu materiálu na zateplení půdního prostoru, nebo je žádoucí použít výhradně venkovní přesun materiálu přes rekonstruovanou střechu?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Materiál pro zateplení půdního prostoru bude přesouván/dopravován pouze venkovními prostory. Stavba bude realizována za plného provozu domova po seniory.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

2) V technické zprávě a výkresech je pro zateplení objektu uvažována izolace z minerálních vláken s hodnotou $\lambda=0,035$ W/m².K, která odpovídá izolaci z podélných minerálních vláken, ale ve výkazu výměr je uvedena v položkách pro zateplení fasády (položka 34-39) izolace s kolmou orientací vláken, která má i horší izolační vlastnosti (hodnota okolo $\lambda=0,040$ W/m².K). Jaký má být použitý materiál pro zateplení fasády?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Pro zateplení bude použita izolace z minerálních vláken s hodnotou $\lambda=0,035$ W/m².K, tak jak je uvedena λ (0,035) v popisech položek soupisu prací.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel dále sděluje, že při administraci zakázky došlo k administrativní chybě při uvedení data lhůty pro podání nabídek. V dokumentu „Výzva k podání nabídek“ je uveden termín do 22.05.2025, do 09:00 hod., avšak v elektronickém nástroji E-ZAK je uveden termín pro podání nabídek do 22.05.2025 10:00 hod. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že **správná lhůta pro podání nabídek je do 22.05.2025, do 10:00 hod.**

Zadavatel posoudil povahu vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 odst. 2 ZZVZ a konstatuje, že poskytnuté **vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Ve Žďáru nad Sázavou dne 16.05.2025

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku