

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IX

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Instalace FVE panelů na objektech města Žďár nad Sázavou spojená s opravou střechy
MěÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 17983835
se sídlem: Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno

Vážení,

zadavatel obdržel dne 02.06.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

„Domníváme se, že v nově uveřejněném výkazu výměr 04d. Příloha č. 4D - Výkaz výměr Městský úřad po VZD 8 je opět chybně uveden min. výkon fotovoltaického panelu 550 Wp. Minimální výkon panelu by měl být 450 Wp, aby odpovídal plánovaný celkový instalovaný výkon na střeše městského úřadu 96,3 kWp.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, bohužel se jedná o chybu, která vznikla v rámci procesu úpravy přílohy č. 4D – Výkaz výměr v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 8.

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 uvedl následující:

„Ve výkazu výměr (příloha č. 4D zadávací dokumentace) je uveden chybný minimální instalovaný výkon 1 montovaného solárního panelu – ve výkazu výměr je uveden údaj min. 550 Wp. Jak nicméně vyplývá z názvu stavby („FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA

BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU – FVE 96,3 kWp“) a smlouvy o připojení, celkový instalovaný výkon solárních panelů má činit 96,3 kWp. V projektové dokumentaci (příloha č. 5D zadávací dokumentace) je na několika místech uveden správný údaj, jmenovitě

- v dokumentu poř.č. D2.1 „Schéma rozložení panelů“ je zakresleno rozložení FV panelů na střeše budovy městského úřadu, přičemž v legendě je uvedeno „FV panel 450 Wp“;
- v dokumentu poř.č. D2.2 „Jednopolové schéma zapojení“ je u parametru „Výkon panelu“ uvedeno 450 Wp, množství 214 ks;
- v dokumentu poř.č. D2.3 „Liniové schéma zapojení“ je u parametru FV panelu „Maximální výkon“ uvedeno 450 Wp (parametr instalovaného nicméně vyplývá i z dalších parametrů: pro jmenovité napětí je uvedena hodnota 37,74 V a pro jmenovitý proud je uvedena hodnota 11,93 A – součinem těchto parametrů je výkon 450 W);
- v dokumentu poř.č. D2.8 „Dokumentace stavby – technická zpráva“, je na str. 4 v části „Účel projektu“ uvedeno, že **„Elektrárna bude tvořena celkem 214 ks fotovoltaických panelů, o výkonu 450 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 96,30 kWp.“**

Z výše uvedeného plyne, že na všech místech zadávací dokumentace je pro budovu městského úřadu uveden instalovaný výkon FVE 96,3 kWp. Pouze v dílčí položce výkazu výměr se nachází překlep, kdy je uvedena hodnota instalovaného výkonu FV panelu 550 Wp. Správná hodnota má přitom v souladu s projektovou dokumentací být 450 Wp. Zadavatel tento překlep opravil a přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace přikládá aktualizovanou verzi přílohy č. 4D – výkazu výměr pro budovu městského úřadu.“

Zadavatel potvrzuje znění zadávacích podmínek ve smyslu vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, tedy správný údaj instalovaného výkonu solárního panelu pro účely přílohy č. 4D zadávací dokumentace – Výkaz výměr je 450 Wp. Opravená příloha č. 4D zadávací dokumentace – Výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a bude zpřístupněn na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“.

S ohledem na povahu vysvětlení zadávací dokumentace, kdy se jedná o opravu překlepu, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Přílohy:

Příloha č. 4D – Výkaz výměr Městský úřad ve znění ze dne 03.06.2025

Ve Žďáru nad Sázavou dle elektronického podpisu

za Město Žďár nad Sázavou

V. Z.

**Mgr. Maroš Sovák, advokát a jednatel
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**