



TABULKA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV | m ² | S.V. mm | PODLAHA | STĚNY | STROP |
|------|-----------|----------------|---------|------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1.01 | sklad | 17,15 | 3300 | keramická dlažba | omítka + mal.nátěr | omítka + mal.nátěr |
| 1.02 | myčka aut | 41,20 | 3300 | keramická dlažba | keramický obklad+omítka + mal.nátěr | omítka + mal.nátěr |

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdivo-ciželné,porobetonové zdivo
- Bourané konstrukce
- 2x Porotherm překlad KP7-1750,uložení 225mm

Půdorys myčka aut - Bourací práce

LEGENDA

- Svitidlo stávající - demontovat
- Svitidlo stávající - demontovat a znovu namontovat
- Svitidlo stávající - zachovat
- Rozvaděč stávající - demontovat
- Zásuvka stávající - demontovat
- Zásuvka stávající - zachovat
- Vypínač stávající - demontovat
- Vypínač stávající - zachovat

Z důvodu výměny dveří budou předem demontovány všechny zbytné technologické rozvody. Stávají NN rozvaděč, který již technicky nevyhovuje bude demontován. Vývody které již nemají smysl užití budou odstraněny až po koncové prvky. Vývody které budou zachovány, budou dočasně vytaženy a zajištěny proti poškození při stavebních prací.

| | | | |
|------|------------------------------------|------------|-------|
| | | | |
| Rev. | Důvod vydání dokumentu, druh změny | Vypracoval | Datum |

| | | | |
|--|--|-------------------|------------------------------|
| Investor : Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 IČO: 00295841, DIČ: CZCZ00295841 | Kraj : | Vysočina | |
| | Okres : | Žďár nad Sázavou | |
| | KÚ : | 795232 | |
| Projektant : PINET PROJEKT PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz | Zodp. projektant : | Ing. Josef Veselý | |
| | Vypracoval : | Ing. Milan Egart | |
| | Kontroloval : | Marcel Pilát | |
| Projekt : Výstavby nové serverovny v objektu Městský úřad Žďár nad Sázavou | Datum : | 07/2024 | Číslo výtisku : 11 |
| | Číslo projektu : | 24Z054 | |
| | Stupeň dokum. : | DSP+DPS | |
| Část stavby : | Silnoproudá elektrotechnika a monitoring | Formát : | ISO A2 |
| Příloha : STROJOVNA MG - DEMONTÁŽE | Měřítko : | 1:50 | Číslo přílohy : |
| | Část : | D1.4.2 | |