


Prostup z objektu společně s NN kabeláží. Ve výkopu kabeláž uložít do chráničky HDPE

LEGENDA ROZVODŮ SKR:

Značka	Zkratka	Popis
01.02	2xRJ45	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉHO ROZVODU 2 x RJ45
01	1xRJ45	ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉHO ROZVODU 1 x RJ45
02	1xRJ45	VÝVOD STRUKTUROVANÉHO ROZVODU 1 x RJ45
DR		DATOVÝ ROZVADĚČ
MET		STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ Kabel S/FTP Cat.6a
		KABELÁŽ OPTICKÁ Xvi. SM9/125 OS2
PP		PATCH PANEL PRO ZAKONČENÍ METALICKÉ KABELÁŽE
OR		OPTICKÝ 19" ROZVADĚČ (VANA/KAZETA) PRO ZAKONČENÍ OPTICKÉ KABELÁŽE
FO		OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ PRO ZAKONČENÍ OPTICKÉ KABELÁŽE

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS SKR:

Značka	Zkratka	Popis
		KABELÁŽ V DRÁTĚNÉM ŽLABU
		KABELÁŽ V PVC TUHÉ TRUBCE
		KABELÁŽ V PVC SYSTÉMOVÉM ŽLABU



POZNÁMKA:

PŘI INSTALACI KABELÁŽE MUSÍ BÝT DODRŽENY MONTÁŽNÍ POSTUPY A KOMPONENTY DANÉHO VÝROBCE. PŘI INSTALACI KABELŮ MUSÍ BÝT BRÁN ZŘETEL NA MAXIMÁLNÍ ESTETICKÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ, PŘIČEMŽ MUSÍ BÝT UMOŽNĚNA SNADNÁ INSTALACE I NÁSLEDNÉ ČINNOSTI SPOJENÉ S OPRAVAMI A ROZŠÍŘOVÁNÍM SYSTÉMU.

JAKÉKOLI ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ KABELÁŽE A DEMONTÁŽE, MOHOU BÝT PROVEDENY VÝHRADNĚ PO ODSOUHLASENÍ SPRÁVCE SYSTÉMU!

TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DÍLA. DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE JAKO CELEK VČETNĚ VŠECH SVÝCH ČÁSTÍ. JEDNOTLIVÉ ČÁSTI NELZE POSUZOVAT JEDNOTLIVĚ ODDĚLENĚ BEZ VZÁJEMNÉ VAZBY. PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VLASTNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ KOTVÍCÍCH A ZÁVĚSNÝCH PRVKŮ POPŘÍPADĚ POMOCNÝCH NOSNÝCH A PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ A TO VČETNĚ STATICKÝCH A PEVNOSTNÍCH VÝPOČTŮ.

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :  <b>Město Žďár nad Sázavou,</b> Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 IČO: 00295841, DIČ: CZCZ00295841	Kraj :	Vysočina		
	Okres :	Žďár nad Sázavou		
	KÚ :	795232		
Projektant :  <b>PINET</b> <b>PROJEKT</b>  <b>PINET projekt s.r.o.</b> Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. Josef Veselý		
	Vypracoval :	Ing. Josef Veselý		
	Kontroloval :	Marcel Pilát		
Projekt :  <b>Výstavby nové serverovny v objetu Městský úřad Žďár nad Sázavou</b>	Datum :	07/2024	Číslo výtisku :	
	Číslo projektu :	24Z054		
	Stupeň dokum. :	DSP+DPS		
Část stavby :	Slaboproudá elektrotechnika	Formát :	ISO A3	Číslo přílohy :  <b>04</b>
Příloha :  <b>PŮDORYS MYČKY - MG</b> <b>ROZVODY STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE</b>	Měřítka :	1:50		
	Část :	D1.4.3		