

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Výstavba nové serverovny v objektu Městský úřad Žďár nad Sázavou
(dále jen „*veřejná zakázka*“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „*zadavatel*“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

IČO: 17983835

se sídlem: Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel obdržel dne 23.06.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

„Prosíme o upřesnění výkonu modulů UPS. V TZ je uvedeno: výkon modulu UPS 14kW s dobou zálohy 12 minut, v přehledovém schématu je uvedeno 14kW a doba zálohy 8min, v soupisu prací je uvedeno 14kW a doba zálohy 12 minut a na výkresech (půdorysy) výkon UPS A – 10 kW a UPS B – 10 kW. Prosíme o sjednocení výkonu modulů UPS a doby zálohy.“

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel tímto vysvětluje, že jako zadávací podmínka platí požadavky uvedené v příloze č. 5 Výzvy – Projektové dokumentaci, konkrétně v dokumentu D.1.4.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA, a v příloze č. 4 Výzvy – Neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, **konkrétně:**

- Každá UPS musí být v provedení 1+1, kdy výkon každého modulu musí být minimálně 14 kW (tedy 14kW nebo vyšší).
- Baterie budou připojeny separovaně ke každému modulu zvlášť, modul musí dodat výkon 14kW po dobu minimálně 12 minut.
- Ostatní vlastnosti zdroje UPS uvedené v dokumentu D.1.4.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA musí být dodrženy.

Zadavatel tedy vysvětluje, že údaje v příslušných výkresech a schématech, které jsou odlišné od výše uvedených, pro zadávací řízení nemají dodavatelé zohledňovat.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel obdržel dne 24.06.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

„Poprosíme o zaslání výkresu rozvaděče přepěťových ochran MT1 pro správné ocenění. Dle VV je to samostatná rozvodnice.“

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel k této žádosti uvádí, že rozvaděč přepěťových ochran je součástí výkresu "D.1.4.2.16 – SERVEROVNA ROZVADĚČ RTN" (v příloze č. 5 Výzvy – Projektové dokumentaci).

Lhůta k podání nabídek:

S ohledem na povahu výše uvedených vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **nemění lhůtu pro podání nabídek.**

Ve Žďáru nad Sázavou dne 25.06.2025

za **Město Žďár nad Sázavou**

v. z.

**Mgr. Maroš Sovák, advokát a jednatel
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**