SOUSEDNÍ OBJEKT

LEGENDA:

- vodič CYKY-J 4x10
- vodič CYKY-J 5x4
- vodič CYKY-J 2-5x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX ; UTP ; JY-(st)Y 2x2x0,8
- hlavní kabelová trasa

- spínač osvětlení jednopolový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojitý střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- ventilátor s doběhem
- spínač do vlhka
- pohybové čidlo
- el. ohřívač TUV
- ovládání žaluzií
- prostorový termostat podl. vyt.
- tl. ovl. rekuperace "boost"
- záplavové čidlo
- PIR pohybové čidlo
- klávesnice EZS
- optokoulové čidlo
- magnetické čidlo
- siréna
- kamera

- stropní svítidlo
- nástěnné svítidlo
- liniové svítidlo
- nouzové svítidlo, zdroj 60 minut
- zásuvka, IP 20
- dvouráměček -zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- dopln. pospojení koupelna
- zásuvka televize; v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek; v = cca. 140 cm
- tlačítko 1/0, ovládání osvětlení
- čtečka karet
- rozvaděč
- TOTAL STOP
- zásuvka 400 V ; 16 A
- sada pro nouzovou signalizaci

Označení svítidla	Světelné zdroje
A	1 x LED, 36,3W, 5180lm, Ra80, 4000K
B	1 x LED, 19,1W, 2570lm, Ra80, 4000K
C	1 x LED, 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K
D	1 x LED, 15W, 1660lm, Ra80, 4000K
E	1 x LED, 30,3W, 4340lm, Ra80, 4000K
F	1 x LED, 26W, 4040lm, Ra80, 4000K
G	1 x LED, 19,1W, 2910lm, Ra80, 4000K

Vypracoval:	Karel Sommer	Autorizace:
Zodpovědný projektant:	Karel Sommer ČKAIT 0015093 autorizovaný technik, techniky prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení	
Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	
Místo stavby:	parc. 1135 / kat. území Město Žďár	Stupeň dokumentace: DPS
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Měřítko: 1:50 Formát: 594/1050 Datum: 04/2025
Profese:	D.1.4.f - ELEKTOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	Číslo výkresu: D.1.4.f.06 / Číslo paré:
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP	