

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Rekonstrukce lesní cesty "Ke Křiváku"**
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Město Žďár nad Sázavou**
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na základě žádosti dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,
při kontrole PD a VV jsme zjistili rozpor v navržené skladbě vozovky. V PD je správně navržen na vrstvu PMH 100mm "asfaltový nátěr dvouvrstvý N-DN; ČSN EN 12271; ČSN 73 6129". Výkaz výměr obsahuje pouze jednonásobný asf. nátěr 1,8 kg/m², chybí druhý uzavírací asf. nátěr v množství min.1,25kg/m².
Prosíme o prověření a doplnění VV.

s pozdravem [redacted]
[redacted]

Přílohy

 [D.4 Vzorové příčné řezy-úsek č.1.PDF](#) (125,24 KiB)

K žádosti dodavatele přiložený dokument zadavatel ke znění dotazu nepřipojuje, neboť je součástí zadavatelem poskytnuté projektové dokumentace (příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek).

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zpracovatel projektové dokumentace prověřil soulad projektové dokumentace a se soupisem prací s výkazy výměr a konstatoval v soupisu prací chybějící druhý nátěr.

Zadavatel tak doplňuje soupis prací (příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek) o druhý nátěr, a to konkrétně v položkách:

- pol. č. 44 v rámci SO 101 (úsek lesní cesty č.1 - Ke Křiváku) a
- pol. č. 4 v rámci SO 103 (lesní sklad).

Zadavatel tak mění přílohu Výzvy k podání nabídek č. 4 – Soupis prací, aktualizovaný v částech, jak je uvedeno výše. Aktualizovaný soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni použít pro stanovení nabídkové ceny tento aktualizovaný soupis prací.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel posoudil povahu doplnění nebo změny zadávacích podmínek s ohledem na § 99 odst. 2 ZZVZ a v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou či doplněním konstatuje, že lhůta pro podání nabídek se nemění, neboť to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 09.07.2025

Jana Kotoučková
administrátorka veřejných zakázek
Město Žďár nad Sázavou