

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. XVI

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Instalace FVE panelů na objektech města Žďár nad Sázavou spojená s opravou střechy
MěÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Město Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.
IČO: 17983835
se sídlem: Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno

Vážení,

zadavatel obdržel dne 25.08.2025 v 11:22 hodin žádost o vysvětlení zadávací dokumentace stávající se z 6 dotazů.

Dotaz č. 1:

„Kvůli posunutí termínu odevzdání cenových nabídek je třeba, aby zadavatel nechal prodloužit smlouvy o připojení do DS. Nynější dodatek č. II ke smlouvě o připojení je platný pouze do listopadu 2025.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel oznamuje, že o prodloužení smlouvy o připojení k distribuční soustavě u FVE, které zadavatel nestihne realizovat, bude požádáno.

Dotaz č. 2:

„Byly pro budovy vypracovány výpočty rizik hromosvodů? V zadávací dokumentaci jsme tyto dokumenty nenašli.“

Odpověď na dotaz č. 2:

LPS zůstávají stávající, analýza rizik zpracována v projektové dokumentaci nebyla. Zhotovitel je povinen před realizací analýzu zpracovat. Účastník nacení náklady na zpracování výpočtu rizik/analýzu v rozpočtu v listu OSTP (Ostatní práce) číslo položky 16.

Dotaz č. 3:

„Při zachování stávající LPS a jejím doplnění/úpravě je třeba specifikovat, jak má zhotovitel postupovat při křížení kabelové trasy od FVE a samotné LPS. K tomuto křížení na základě poskytnuté dokumentace dojde, ale toto není možné.“

Odpověď na dotaz č. 3:

Křížení kabelové trasy od FVE a kabelové trasy LPS bude provedeno oddálením LPS při dodržení předepsané vzdálenosti ve výkresové části projektové dokumentace, případně jiným vhodným způsobem, TZ – Ochrana proti přepětí.

Dotaz č. 4:

„V technických zprávách pro jednotlivé objekty je napsáno, že na žádost zadavatele nebudou výroby prozatím připojovány do DS. Je toto skutečně stanovisko zadavatele?“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel předpokládá, že veškerá vyrobená energie bude využita v objektu umístění FVE, přesto však zadavatel bude požadovat připojení k distribuční soustavě dle smluv uzavřených s provozovatelem distribuční soustavy EG.D, s.r.o. Zadavatel předpokládá, že dojde k připojení po splnění všech legislativních požadavků a provedení UTP/UPOS ze strany provozovatele distribuční soustavy. Bez splnění tohoto nesmí zhotovitel FVE k distribuční soustavě svévolně připojit (zamezení nepovoleným přetokům).

Dotaz č. 5:

„V technických zprávách je u jednotlivých budov uvedeno, že mají být využity oceloplechové plné kabelové žlaby. Ve výkazech výměr je pouze položka drátěných žlabů. Prosíme o revizi a následné upřesnění, jaké žlaby mají být ve skutečnosti využity.“

Odpověď na dotaz č. 5:

Účastník nacení podložky dle upravených výkazů výměr, které jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:

„V souhrnné technické zprávě a zprávě BOZP u všech budov, kromě administrativní budovy bývalé ČP, je odkaz na vyhlášku č. 50/1978 Sb. Tato vyhláška již přes dva roky není v platnosti.“

Odpověď na dotaz č. 6:

Zhotovitel je povinen při realizaci postupovat v souladu s platnou legislativou.

Zadavatel s ohledem na § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to z důvodu včasného neuveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Nový konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na:

01.10.2025, 11:00

Přílohy:

Příloha č. 4A – Výkaz výměr FVE ZŠ Komenského ve znění ze dne 28.08.2025;

Příloha č. 4B – Výkaz výměr FVE MŠ Vlášek ve znění ze dne 28.08.2025;

Příloha č. 4C – Výkaz výměr Městská knihovna ve znění ze dne 28.08.2025;

Příloha č. 4D – Výkaz výměr Městský úřad ve znění ze dne 28.08.2025;

Ve Žďáru nad Sázavou dle elektronického podpisu

za **Město Žďár nad Sázavou**

v. z.

**Mgr. Maroš Sovák, advokát a jednatel
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**