

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Zabezpečovací systémy budovy MěÚ**
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Město Žďár nad Sázavou**
IČO: 00295841
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na základě žádosti dodavatelů takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Na základě vyplnění položkového rozpočtu jsme zjistili, že v položce 1.13 je uveden požadavek na certifikaci metalické datové sítě. Tento požadavek jsme však nenalezli ani v zadávací dokumentaci, ani ve smlouvě.

Žádáme proto o upřesnění, zda je certifikace povinnou součástí dodávky kompletního systému a zda je účastník povinen touto certifikací disponovat a prokázat ji již v rámci podané nabídky?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Tyto požadavky jsou součástí zadávací dokumentace, konkrétně Projektové dokumentace (příloha č. 3 Výzvy pro podání nabídek), kde v Technické zprávě, v článku 9.1 jsou součástí dokumentace skutečného provedení následující požadavky:

- *Měřicí a certifikační protokoly těch částí díla, kde jsou požadovány.*
- *Zhotovitel musí vést plný protokol o všech kontrolách a zkouškách. Po dokončení testů systému bude jako součást sestavené dokumentace předložena kopie záznamů protokolu spolu s certifikačním dokladem, který bude indikovat, že testy byly provedeny a všechna zařízení jsou funkční.*

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že certifikace je povinnou součástí dodávky systému, jelikož požadavek na ni je součástí zadávací dokumentace. Účastník však není povinen touto certifikací disponovat již v rámci podané nabídky. Veškeré protokoly, certifikáty a systémová záruka (datové kabeláže) budou vyžadovány po zhotoviteli jako součást dokumentace skutečného provedení.

Lhůta pro podání nabídek

Jestliže se nejedná o doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 odst. 2 ZZVZ a v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, zadavatel sděluje, že zachovává lhůtu pro podání nabídek dle původního znění ve Výzvě, tj. do 18.09.2025 do 10:00 hod.

Přílohy

Nejsou.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 15.09.2025

Mgr. Eva Wasserbauerová
administrátorka veřejných zakázek
Město Žďár nad Sázavou