




NAVRŽENÝ VODOVOD  
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ŘADU  
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

DLE ZÁKONA Č. 274/2001 Sb. E OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ  
 OD PRŮMĚRU 500mm VČETNĚ, 1,5m, U PROFILU NAD 500mm, 2,5m OD VNĚJŠÍHO LÍCE POTRUBÍ NA KAŽDOU STRANU.  
 V PŘÍPADĚ ULOŽENÝCH VOTRUBÍ VĚTŠÍHO NEŽ DN200 HLOUBĚJI NEŽ 2,5m POD UPRAVENÝM POVRCHEM DO PRŮMĚRU 500mm  
 VČETNĚ, SE UPRAVUJE OCHRANNÉ PÁSMO NA 2,5m, U PROFILU NAD 500mm NA 3,5m.  
 DLE ČSN 755411 JE DOPORUČENÉ OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1,5m OD VNĚJŠÍHO LÍCE STĚNY POTRUBÍ  
 NA OBE STRANY.

<div><p>STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com</p></div>	ZODP.PROJEKTANT PROJEKTANT: <b>STANISLAV BLAHA IČO: 15261182</b>		AUDITOVANÉ: AUTORIZACE:	PRŮVĚŘENÝ: PARÉ:
	STAVEBNÍK: <b>SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDĚRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU</b>		IČO:	<b>43383513</b>
	MÍSTO STAVBY: <b>ŽDĚR NAD SÁZAVOU</b>			
	KRAJ: <b>VYSOČINA</b>			
NÁZEV AKCE:			FORMÁT:	<b>3 A4</b>
<b>ŽDĚR NAD SÁZAVOU - VODOVODY ULICE JIHLAVSKÁ</b>			DATUM:	<b>08/2024</b>
			STUPEŇ:	<b>DPS</b>
			ZAKÁZKA:	<b>2024/BI/21</b>
			MĚŘÍTKO:	<b>1 : 1000</b>
ČÁST:	<b>C SITUAČNÍ VÝKRESY</b>		REVIZE:	<b>-</b>
OBSAH:	<b>KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES</b>		VÝKRES Č.:	<b>C.2</b>