

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: **Cyklostezka ul. Jihlavská**
(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **Město Žďár nad Sázavou**

IČO: 00295841

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

IČO: 43383513

se sídlem Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na základě žádosti dodavatelů takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V PD v dokladové části je dokument MMB_priloha_1369465497_0_0214-24-KS_UR_SR_bez_OPP_sam_OZP_ZS_OUPR. Žádáme o vysvětlení účelu této přílohy?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel sděluje, že dokument označený MMB_priloha_1369465497_0_0214-24-KS_UR_SR_bez_OPP_sam_OZP_ZS_OUPR, byl vložen do souboru Projektová dokumentace omylem, týká se zcela jiné věci a věcně, funkčně ani místně nesouvisí s předmětnou veřejnou zakázkou.

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dále bychom se rádi dotázali, zda je nějaké stanovisko vlastníka železniční vlečky, přes kterou je veden objekt SO201, respektive jaké jsou závazné podmínky vlastníka k provádění stavby?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz po konzultaci s projektantem, který vyhotovil projektovou dokumentaci, odpovídá následovně:

Společnost ŽĐAS, a.s., která je vlastníkem železniční vlečky, přes níž je veden objekt SO201 udělila v rámci vydání územního rozhodnutí dne 17.04.2024 souhlas se stavbou Cyklostezka ul. Jihlavská za následujících podmínek:

- *Odvodnění cyklostezky v místě vlečky bude ukončeno cca 30 cm nad povrchem vlečky tak, aby nebránilo průjezdu (nikoliv tak, jak je uvedeno v dokumentaci cca 30 cm pod spodní hranou lávky);*
- *Vedení VO na pozemku označeného parcelním číslem 6969, ostatní plocha, v katastrálním území Město Žďár bude provedeno protlakem bez omezení provozu;*
- *Realizací nesmí dojít k omezení provozu na vlečce ani na příjezdové komunikaci do areálu ŽĐAS, a.s.;*
- *Společnost ŽĐAS, a.s. žádá o včasnou informaci o zahájení realizace stavby a dále požaduje, aby po dokončení realizace bylo uvedeno vše v původní stav.*

Tento dokument zadavatel přikládá k zadávacím podmínkám a zároveň tvoří přílohu č. 1 této zprávy.

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

V rozpočtu SO 201 postrádáme položku na podélné svodné sklolaminátové potrubí DN 150. Nejedná se o zanedbatelnou položku. Bude do rozpočtu doplněna? Potrubí je patrné v příloze 15 - ODVODNĚNÍ.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz po konzultaci s projektantem, který vyhotovil projektovou dokumentaci, odpovídá následovně:

Zadavatel potvrzuje, že v rozpočtu SO201 došlo k chybě a měla zde být uvedena položka na podélné svodné sklolaminátové potrubí (včetně všech úchyťů, přechodek atp.). Toto potrubí bude mít délku 29,02 m.

Do rozpočtu Soupis prací a výkaz výměr A – Cyklo Jihlavská byla doplněna položka č. 27 "84434 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM" v listu 201.1 Oprava lávky přes železniční vlečku.

Zadavatel doplňuje do zadávací dokumentace Aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr A. Aktualizovaný soupis prací, který zároveň tvoří přílohu č. 2 této zprávy, nahrazuje původní soupis prací.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají bez změn.

Odůvodnění

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (dále jen Žádost č. 1), která se týká dotazu č. 1 a dotazu č. 2, a žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (dále jen Žádost č. 2), vztahující se k dotazu č. 3, byly doručeny prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 09.12.2025.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 16.12.2025 do 10:00 hod.

Ve čl. 13 Výzvy k podání nabídek (dále jen Výzva) je uvedeno, že vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není Žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle předchozí věty.

Zadavatel tímto sděluje, že v tomto případě obě žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebyly zaslány včas. Vzhledem k tomu, že zadavatel považuje zodpovězení dotazů pro účastníky zadávacího řízení za důležité a došlo tímto ke změně či doplnění zadávací dokumentace, konkrétně doplněním položkového rozpočtu, zadavatel se rozhodl poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným postupuje zadavatel analogicky dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), kde je stanoveno, že jestliže zadavatel poskytne vysvětlení na žádost, která není doručena včas, nemusí dodržet zákonem stanovené lhůty, tj. v tomto případě lhůty stanovené ve Výzvě.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel posoudil povahu doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 ZZVZ a v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 (tři) pracovní dny.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena následovně: do 19.12.2025, do 10:00 hod.

Přílohy

Příloha č. 1 – vyjádření společnosti ŽĎAS, a.s.

Příloha č. 2 - aktualizovaný Soupis prací a výkaz výměr A

Ve Žďáru nad Sázavou dne 15.12.2025

Mgr. Eva Wasserbauerová
administrátorka veřejných zakázek
Město Žďár nad Sázavou