

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Oprava prostranství před nákupním centrem ulice Brodská 1835/10 (OSA)

(dále jen „veřejná zakázka“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

Dobrý den,

rozpočet počítá s likvidací téměř 800 tun betonového odpadu, chtěli bychom vědět jak bylo toto množství stanoveno. Jde o staré chodníkové dlaždice, které na této ploše nemohou mít tuto hmotnost. Hmotnost nové dlažby (vibrolisované a jednou tak silné (80 mm) je cca 300 tun. Děkuji za upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel množství této položky (Odvoz a likvidace vybouraných betonových prvků: 799 t) stanovil odborným odhadem v návaznosti na provedenou sondu, která odhalila podbetonované vrstvy. Rozsah podbetonování není zadavateli znám (může a nemusí být v celé ploše řešeného území), proto zadavatel uvažuje spíše vyšší množství betonového odpadu, čím se snaží eliminovat dodatečné vícepráce. Ze strany dodavatele bude standardně fakturováno skutečné množství provedených prací.

Zadavatel požaduje ocenění soupisu prací tak, jak byl poskytnut v rámci zadávacích podmínek.

Přílohy

Nejsou.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel posoudil povahu vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace s ohledem na § 99 odst. 2 ZZVZ a konstatuje, že poskytnuté **vysvětlení zadávacích podmínek nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

Ve Žďáru nad Sázavou dne 27.02.2026

Bc. Jana Kotoučková, DiS.
administrátorka veřejných zakázek
Město Žďár nad Sázavou