





HLAVNÍ VSTUP	ZÁDVEŘÍ SÁLU VLEVO	ZÁDVEŘÍ SÁLU VPRAVO	PŘEDSÁLÍ	BOČNÍ VSTUP VPRAVO	BOČNÍ VSTUP VLEVO	VENKY	REKLAMNÍ PANELY HALA
SB1	SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7	SB8
⊙ BZ117531 16 A/1Z 230 V AC/DC	⊙ BZ117531 16 A/1Z 230 V AC/DC	⊙ BZ117531 16 A/1Z 230 V AC/DC	⊙ BZ117531 16 A/1Z 230 V AC/DC	⊙ BZ117531 16 A/1Z 230 V AC/DC	⊙ BZ117531 16 A/1Z 230 V AC/DC	⊙ BZ117531 16 A/1Z 230 V AC/DC	⊙ BZ117531 16 A/1Z 230 V AC/DC



34/2	35/2	36/2	37/2	38/1	39/1	40/1	56/1
WL10.34/2	WL10.35/2	WL10.36/2	WL10.37/2	WL10.38/1	WL10.39/1	WL10.40/1	WL10.56/1
CXKH-R-0 4x1,5	CXKH-R-0 4x1,5	CXKH-R-0 2x1,5	CXKH-R-0 4x1,5	CXKH-R-0 4x1,5	CXKH-R-0 4x1,5	CXKH-R-0 4x1,5	CXKH-R-0 4x1,5

TYP PROVEDENÍ:
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:
 ROZMĚRY:
 DĚLENÍ:
 NÁTĚR:
 OBSLUHA:
 PŘÍVOD(Y):
 VÝVODY:
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ PLASTOVÁ BK080101
 IP40
 IP 20
 287x236x112 mm [š.xv.xhl.]
 –
 TYPOVÝ
 PRAC. POUČENÝMI
 ZHORA
 NAHORU
 1NPE~ 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2



VYPRACOVAL ING.J.VANŽURA	ODP.PROJ.PROFESE ING.J.VANŽURA	HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ING. JAROMÍR VANŽURA <i>Projektování el. zařízení</i> IČO: 658 26 311	
MÍSTO STAVBY:		BRODSKÁ 1000/2, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU			
INVESTOR:		MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU			
AKCE: DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ – STAVEBNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				FORMÁT	8A4
REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA, 1.ETAPA				DATUM	07.2016
				STUPEŇ	DUR, DSP, DPS
				MĚŘÍTKO	–
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	16–08–08
OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR					
PROFESNÍ DÍL: ELEKTROINSTALACE					
VÝKRES: SKŘÍŇKA OS1		ARCH.Č.		PROFESE	Č.VÝKRESU
				E.1.1	115