






* SKŘÍŇKU D6 OZNAČIT D6

D5			D6		
VYPNUTÍ	OPONA ČERNÁ OTEVŘENÍ	ZAVŘENÍ	VYPNUTÍ	OPONA MODRÁ OTEVŘENÍ	ZAVŘENÍ
S63	S68	S73	S64	S69	S74
MM216594	MM216590	MM216590	MM216594	MM216590	MM216590
MM216374	MM216374	MM216374	MM216374	MM216374	MM216374
MM216378	MM216376	MM216376	MM216378	MM216376	MM216376
MM216400	MM216400	MM216400	MM216400	MM216400	MM216400
1R/4A AC15	1Z/4A AC15	1Z/4A AC15	1R/4A AC15	1Z/4A AC15	1Z/4A AC15
230V	230V	230V	230V	230V	230V
Červená	Černá	Černá	Červená	Černá	Černá



TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD(Y):
VÝVODY:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ PLASTOVÁ BK080101
IP40
IP 20
287x236x112 mm [š.xv.xhl.]
—
TYPY
PRAC. POUČENÝMI
ZHORA
NAHORU
1NPE~ 50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2



VYPRACOVAL ING.J.VANŽURA	ODP.PROJ.PROFESE ING.J.VANŽURA	HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ING. JAROMÍR VANŽURA <i>Projektování el. zařízení</i> IČO: 658 26 311	
MÍSTO STAVBY: BRODSKÁ 1000/2, 591 01 ŽDĎAR NAD SÁZAVOU					
INVESTOR: MĚSTO ŽDĎAR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĎAR NAD SÁZAVOU					
AKCE: DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ – STAVEBNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY				FORMÁT	8A4
REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA, 1.ETAPA				DATUM	07.2016
				STUPEŇ	DUR, DSP, DPS
				MĚŘÍTKO	–
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	16–08–08
OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR				ARCH.Č.	PROFESE E.1.1
PROFESNÍ DÍL: ELEKTROINSTALACE					
VÝKRES: SKŘÍŇKA D5 (D6)					