

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/22988/2021/ZR/HOK/Roh
Sp. značka: S-KHSV/22988/2021
Vyřizuje: Ing. Josef Roháček, josef.rohacek@zr.khsjih.cz,
566 650 830
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Ve Žďáře nad Sáz. dne 29.10.2021

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59 01 Žďár nad Sázavou
zastoupeno společností IS engineering s.r.o., Dvorek 401 582 22 Přibyslav, IČ: 25975609

Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace pro stavební řízení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto

závazné stanovisko :

S projektovou dokumentací stavby „**Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Žďár nad Sázavou**“ pro vydání stavebního povolení s odkazem na § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. **se souhlasí**. Souhlas je však vázán ve smyslu § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona na **splnění této podmínky**:

1. V rámci **zkušebního provozu stavby** zajistí investor /popř. zhotovitel/ u akreditované nebo autorizované laboratoře ověření nezávadnosti provozu po prodloužené místní komunikaci z hlediska hluku, a to **přímým měřením hluku v denní i noční době při běžném provozu dopravy v měřicím místě Bytový dům Lučiny 1186 – Chráněný venkovní prostor stavby, JV fasáda, III.NP**. Tímto požadují ověřit a zajistit prokazatelné dodržení limitních hladin hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb. Limitní hladiny hluku jsou stanoveny ve smyslu nař. vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Výsledky tohoto měření budou nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloženy oprávněné úřední osobě KHS kraje Vysočina. Pokud nebudou příslušné hyg.limity prokazatelně dodrženy, bude nutno ze strany investora stavby provést před zahájením trvalého provozu dodatečná účinná protihluková opatření, ověřená opětovným provedením kontrolního měření hluku.

Odůvodnění:

Na základě žádosti zplnomocněného zástupce investora stavby /IS engineering s.r.o., IČ: 25975609/, doručené dne 14.9.2021 a doplněné dne 27.10.2021 o opravený koordinační výkres, posoudila oprávněná úřední osoba KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, zpracovanou v červenci 2021 Ing. Bohumilem Kotlánem – vedoucí projektant, PROfi Jihlava s.r.o.

Předložená dokumentace řeší výstavbu místní komunikace, která propojí stávající komunikace v místě nákupního parku s komunikací v ul. Jamská. Navržené chodníky navazují na stávající pěší trasy. Součástí stavby je veřejné osvětlení, zastávka MHD a smíšená stezka pro chodce a cyklisty. Navrženou místní komunikací dojde k propojení komunikací ul. Brněnská a Jamská. Tímto dojde ke snížení dopravního zatížení okolních ulic. Parametry nové místní komunikace budou S11,5/10,5/90. Délka komunikace cca 204 m. Finální povrch komunikace je navržen z asfaltového betonu ACO 11+ 40 mm. Zastavěná plocha asfaltové komunikace činí 4020m². Zpevněné plochy ze zámkové dlažby činí 1210m². Součástí stavby je propustek DN1000 dl. 23,5m a doprovodná zeleň. Dále díky této stavbě dojde k posunutí konce stávající protihlukové stěny /ve směru k ulici Jamská/ v délce 32 m o cca 2,5 m dozadu od silnice, přičemž ji bude nutné doplnit v délce 2,5 m. Celková délka stávající protihlukové stěny je 134,5 m. Dle zpracované hlukové studie je nutné dodržet parametry stávající protihlukové stěny. Výška stěny musí být 3,0 m. Provedení musí splňovat vzduchovou neprůzvučnost DL_R min. 24 dB. Protihluková stěna je navržena z obou stran odrazivá. V PD jsou jako výplň navrženy dřevěné fošny tl. 60 mm. Je nutné, aby fošny k sobě doléhaly a stěna tedy byla celistvá bez mezer!

Dále je součástí stavby i přeložka vodovodu. Přeložka bude provedena z trub TLT DN 250 třídy C50, povrchová ochrana ZnAl 400 g/m² v dl. 85m. V místě před odbočením na PE d160 bude osazena uzavírací armatura šoupě DN250. Na nově přeloženou trasu bude přepojen vodovodní řad PVC d160 vedoucí podél komunikace v ul. Jamská. Dále je okružní křižovatkou dotčeno vodovodní potrubí OCEL DN500. Potrubí bude rovněž přeloženo mimo okružní křižovátku. Nové potrubí přeložky bude provedeno z trub TLT DN 500 třídy C40, v dl. 65m. Trasa je navržena severozápadním směrem.

Komunikace na začátku úseku navazuje na stávající komunikaci před nákupním parkem, která je v současnosti ukončena a zaslepena dočasnými betonovými svodidly. Komunikace navazuje krátkým přímým úsekem a dále pak levotočivým přechodnicovým obloukem až před okružní křižovátku, kde přechází v pravotočivý oblouk až po okraj samotné okružní křižovátky. U budovy HZS na ulici Jamská dojde tedy k vybudování nové okružní křižovátky. Vnější průměr OK je navržen 40 m. Vnitřní průměr nepojízdného středu OK je 20 m.

Hluk ze stavební činnosti řeší projektant v souhrnné technické zprávě ve stati B.8 – Zásady organizace výstavby. Projektant upozorňuje na nutnost zajištění organizačních opatření, popř. technických k omezení hlučnosti při provádění stavby. V případě nutnosti navrhuje i použití mobilních protihlukových bariér.

Podmínka č.1 byla stanovena v souladu s ustanovením §30 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, ve spojení s §12 nař.vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, aby bylo garantováno dodržení hygienických limitů hluku na nejbližší situovaném chráněném venkovním prostoru staveb.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že navrhované řešení není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

IS engineering s.r.o., Dvůrek 401 582 22 Přibyslav – prostřednictvím datových schránek



Datová schránka: vpmcxcm, IS engineering s.r.o.
Uživatel: Jiří Pohořelý

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žďár n.S., Místní komunikace Jamská – Nákupní park, Stanovisko k StŘ
ID zprávy: 962687701
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 1. 11. 2021 v 14:51:17

Odesílatel: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár na, Tyršova 3, 59101 Žďár nad Sázavou, CZ
ID schránky: py2ivam
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KHSV/22988/2021/ZR/HOK/Roh
Naše spisová zn.: S-KHSV/22988/2021
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Stan_PD_Mistni_komunikace_Jamska_-
_Nakupni_park_ZR.pdf (373,58 kB)

Události zprávy:

1. 11. 2021 v 14:49:31 EV0: Datová zpráva byla podána.
1. 11. 2021 v 14:49:31 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
1. 11. 2021 v 14:51:17 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-