



ZÁBRADLÍ

PŮDORYS 1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:20



POZNÁMKA:

- SLOUPKY ZÁBRADLÍ, RESP. PATNÍ DESKA SE ULOŽÍ DO VRSTVY PLASTMALTY PROM. TLOUŠTKY
- PATNÍ DESKA SE NAVAŘÍ VE SKLONU SHODNÉM S PŘÍČNÝM SPÁDEM ŘÍMSY, T.J. 2,0% A S PODÉLNÝM SPÁDEM ŘÍMSY
- VRCHNÍ NÁTĚR ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDEN V ODSTĚNU RAL 9005


PROTIKOROZNÍ OCHRANA

OCHRANA PROTI KOROZI NAVRŽENA DLE ČSN EN ISO 1461 A TKP, KAPITOLA 19.B
OCHRANNÝ PROTIKOROZNÍ SYSTÉM ZÁBRADLÍ BUDE REALIZOVÁN S NÁTĚREM (TKP 19.B.P5 TAB. II TYP III B).

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ ČI NÁTĚR S VYSOKÝM OBSAHEM ZINKOVÉHO PRACHU	85 μm
2x NÁTĚR DVOUKOMPONENTNÍM EPOXIDEM PLNĚNÝM LAMERÁLNÍMI PIGMENTY	2x70-80 μm
1x NÁTĚR ALIFATICKÝ POLYURETANOVÝ NÁTĚR	60 μm
CELKEM	285-305 μm

NÁTĚR SE PROVEDE NA OČIŠTĚNOU A OTŘYSKANOU KONSTRUKCI. STUPEŇ OTŘYSKÁNÍ Sa 2^{1/2}
POŽADOVANA MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 15 LET, ODOLNOST PROTI AGRESIVITĚ PROSTŘEDÍ C3
ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, ODOLNOST VE STYKU S CHEMIKÁLIEMI,
ODOLNOST PROTI UV ŽÁŘENÍ. ZÁRUKA NA NÁTĚR 10 LET.

POHLED NA POLE ZÁBRADLÍ 1:20



SO 201 - Most ev.č. ZR-002

D.1

Souřadnicový systém: S - JTSK
Výškový systém: Bpv

PDPS

Hlavní projektant:	Ing. Jaromír RUŠAR		
Zodpovědný projektant:	Ing. Květoslav RUŠAR		
Vypracoval:	Ing. Pavel TOMÁŠIK		
Kontroloval:	Ing. Radoslav HOLÝ		
Kraj:	Kraj Vysočina	Datum:	09 / 2022
Zadavatel:	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou	Formát:	4 A4
Název akce:	Stavební úpravy mostu ev.č. ZR-002, ul. Strojírenská, Žďár nad Sázavou	Měřítko:	1:100, 1:20
Název objektu:		Účel:	PDPS
Název výkresu:		Čís.zakáz.:	106 - 2021
		Archivní čís.:	33 - 2021
		Čís.soupravy:	Čís. výkresu:
			09