



## VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:** Rekonstrukce mostu, ul. Strojírenská  
(dále jen „veřejná zakázka“)

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** Město Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841  
se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
(dále jen „zadavatel“)

**Zadavatel vysvětluje zadávací podmínky na žádost dodavatele takto:**

### **Dotaz č. 1**

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

*Prosíme o upřesnění průměrů stožárů a výšky jejich zesílení v tloušťce 6,3 mm v objektu SO 401. Prosíme také o dodání řezů stožárů v PD a specifikaci pro stožárovou technologii (6 m, 9 m výška stožárů). Stejně upřesnění včetně výkresů prosíme doplnit i pro výložníky.*

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*V zadávací dokumentaci příloze č. 1 část „PDPS“ dokument „Technická zpráva objektu SO 401 - Přeložka VO“ je v čl. 6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ uveden bližší technický popis požadovaných stožárů i výložníků.*

*Např. „Stožár VO1 - nový stožár 9m bude bezpaticový s kolmým výložníkem 2m, silnostěnný (síla stěny 6,3mm), 3x osazený, žárově oboustranně zinkovaný. Nový stožár bude vybaven potřebnou stožárovou výzbrojí běžně používanou ve Žďáře nad Sázavou. Uložení stožáru a patka pro stožár bude typ „Šedý utopenec“ viz zkrácená příloha. Stožár bude opatřen plastovým návlekm do výše spodního okraje otvoru svorkovnice jako ochrana proti soli dle standardů. Osazení nového svítidla dle níže uvedených technických požadavků a pokynů správce VO.“*

*Dále v zadávací dokumentaci příloze č. 1 část „Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ je na listu „SO 401 - Přeložka VO“ u jednotlivých položek přenesen technický popis požadovaných stožárů i výložníků z předchozího uvedeného dokumentu.*



Např. položka č. 2:

|    |   |      |   |     |       |  |              |
|----|---|------|---|-----|-------|--|--------------|
| 2  | K | Pol2 | VO1 - bezpečnostní stožár vysoký 9m, silnostěnný, žárově oboustranně zinkovaný, 3x osazený, celková výška 9m nad terémem, vč PVC návleku 2m nad terémem | kpl | 1,000 |  | 0,00 vlastní |
| PP |   |      | VO1 - bezpečnostní stožár vysoký 9m, silnostěnný, žárově oboustranně zinkovaný, 3x osazený, celková výška 9m nad terémem, vč PVC návleku 2m nad terémem |     |       |  |              |

*Zadavatel umožňuje dodávku více možných výrobků, neurčuje další bližší technické parametry nad rámec uvedených v zadávací dokumentaci, v dokumentech výše uvedených v této odpovědi. Technický popis stožárů a výložníků nenahrazuje výrobní dokumentaci, ta je věcí konkrétního výrobce/dodavatele.*

Vysvětlení zadávacích podmínek nezakládá prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 10.05.2023

---

Bc. Jana Kotoučková, DiS.  
kontaktní osoba pro veřejnou zakázku