

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Odbor stavební
Žižkova 227/1
591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Vaše žádost ze dne, značka:
28.04.2023

Naše značka:
012230010

Vyřizuje:
Ing. Lubomír Grošof

dne:
28.04.2023

Věc: Rekonstrukce vstupní podesty s rampou a schodištěm do budovy Polikliniky Žďár nad Sázavou

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Žďár n.S.
Projektant: Ing. Janovský Jaroslav

Stavebník: Město Žďár n.S.
Č. zakázky: 12/22 Datum: 06/22

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce vstupní podesty s rampou a schodištěm a boční rampy do budovy Polikliniky Žďár nad Sázavou. Dojde k rekonstrukci vstupní podesty včetně části nosných kci, výměně vstupního schodiště za prefabrikované, odstranění zbývajících plnostěnného betonového zábradlí a nahrazení veškerého zábradlí novým ocelovým. Navrženými stavebními úpravami z hlediska vyhl. č. 398/2009 Sb. nedojde k žádné změně stávajícího dispozičního stavu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Veškeré **rekonstruované pochůzné povrchy** / i u boční rampy / musí splňovat požadavek vyhl. č. 398/2009 Sb. na protiskluznost - viz vyhl. č. 398/2009 Sb., příloha č. 1, odst. 1.1.2.
2. U nového vstupního schodiště musí být první a poslední stupnice v každém rameni kontrastní od okolní plochy.
3. Vstupní čistící rohož smí mít mezery mezi lamelami ve směru chůze max. 15 mm.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhoví bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Ing. Lubomír Grošof, odborný konzultant
Adr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
605 723 732, grosf@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

NIPi BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

-012-