



POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ INSTALACE PROVÉST DLE ČSN 33 2130 ed. 2, ULOŽENÍ VEDENÍ VE STĚNÁCH, ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A OVLÁDACÍCH PRVKŮ PROVÉST DLE KAPITOLY 7.10 TĚTO NORMY; INSTALACE V KOUPELNÁCH PROVÉST DLE POŽADAVKŮ ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
- ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK V KUCHYŇÍCH JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE NUTNÉ JE KOORDINOVAT S VÝKRESY KUCHYŇÍ
- ZÁSUVKOVÉ VÝVODY, KTERÉ MAJÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI PŘEPĚTÍ, JE NUTNO OSADIT ZÁSUVKAMI S VESTAVĚNOU PŘEPĚVOU OCHRANOU 3.STUPNĚ
- VÍCE ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ VEDLE SEBE BUDE UMÍSTĚNO DO SPOLEČNÝCH VÍCERÁMEČČÍCH ROZDĚLENÍ DO RÁMEČKŮ BUDE KOORDINOVAT ARCHITEKT.
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚŠNĚNY CERTIFIKOVANÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- BĚHEM REALIZACE SE DOPORUČUJE PROVÁDĚT FOTODOKUMENTACI VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS VE STĚNÁCH A POD IZOLACÍ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

U NAPEŮVÝCH SOUSTAV DO AC 1kV BUDE OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAJIŠTĚNA ODPOVÍDÁJÍCÍM OPATŘENÍM DLE ČSN EN 61140 ed. 2 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

AC 400/230V/TN – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE S OCHRANÝM UZEZENÍM, OCHRANÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁŇIČI

±0,000 = m n. m.  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

Výkový systém: BpV		Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace	
ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
Ing. Milan Pelikán		Bc. Jan Inwald	
STAVEBNÍK	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		
MÍSTO STAVBY	Havičkovu nám. 1489/3, Žďár nad Sázavou 1, parc.č. 47 v k.ú. Město Žďár		
Stavební úpravy Knihovny Žďár nad Sázavou			
VÝKRES		PARTE	
Blokové schéma - elektroinstalace			
PROFESE	D1.4.4 Silnoproudé elektroinstalace		
		MĚŘÍTKO	---
		STAVEBNÍ OBJEKT	Č. VÝKRESU
		SO01	D1.4.4-07