


- NOVÉ ZHLAVÍ STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ Z TRYSKANÝCH ŽULOVÝCH BLOKŮ, PO OBOU STRANÁCH BUDE PŘESAĤ PŘES STÁVAJÍCÍ ZEĎ CCA 50 mm, SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI BLOKY MINIMÁLNÍ, ROVNOMĚRNÉ, BLOKY BUDOU UPRAVENY TAK, ABY KORESPONDOVALY S PŘÍSLUŠNÝM POLOMĚREM OPĚRNÉ ZDI; HORNÍ PLOCHA JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ BUDE PLYNULE NAVAZOVAL; ŽULOVÉ BLOKY BUDOU OSAZENY DO LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY NA NEREZOVÉ TRNY UKOTVENÉ DO STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZDI NA CHEMICKOU MALTU (MIN. 3 TRNY NA BLOK DÉLKY 1000 mm); SPÁRA MEZI KAMENY BUDOU VYSPÁROVÁNY SPECIÁLNÍ TRASOVOU MALTOU ZABRAŇUJÍCÍ TVORBĚ VÝKVĚTŮ; BLOKY BUDOU ŘEŠENY SE SPÁDEM 1%; DÉLKA BLOKŮ BUDE CCA 1000 mm, KLADEČSKÝ PLÁN BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE A BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ ZÁSTUPCI INVESTORA A ARCHITEKTOVI; PŘED ULOŽENÍM KAMENNÉHO ZHLAVÍ BUDE VYSPRAVENA A PŘESPÁROVÁNA HORNÍ PLOCHA OPĚRNÉ ZDI; ZÁROVEŇ BUDOU ODSTRANĚNY (TAM KDE JSOU) PŮVODNÍ BETONOVÁ ZHLAVÍ
- ZÁBRADLÍ - OBVODOVÁ PÁSOVINA TL. 40/20 mm, VÝPLŇ Z OCELOVÝCH PLNÝCH PRVKŮ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU (PRŮM. 14 mm); KOTEVNÍ PATKY Z OCELOVÉ PÁSOVINY A ZTUŽUJÍCÍCH PRVKŮ Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 10 mm; KAŽDÁ DRUHÁ STOJINA SE ROZŠÍŘUJE SMĚREM K PATĚ NA 100 mm; PATKY JSOU KOTVENY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU BETON: C 25/30 XC2 XF1 (CZ,F.1) - S3; KOTVENÍ DO ZÁKLADU POMOCÍ KOTEV (STANDARD HILTI HVA; 4 KS NA PATKU); SPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH ŠROUBŮ SE ZÁPUSTOU HLAVOU (NEREZOVÁ OCEL AISI 304) BUDE SKRYTÉ ZE SPODNÍHO LÍCE HORNÍ PÁSNICE; PÁSNICE BUDE V MÍSTĚ SPOJE UPRAVENA OZUBEM (VIZ DETAIL 01); POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TROJVRSTVÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ - žárový zinek min. 120 um, + 2x lak v odstínu RAL (ANTRACITOVÝ ODSTÍN, METALICKÝ LITINOVÝ VZHLED) korozní prostředí C4 dle ČSN EN ISO 12500

C 702 OPĚRNÉ ZDI

VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU NENAHAZUJEI
VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚRIT NA STAVBĚ! ZEJMÉNA ŠÍŘKA HLAVY OPĚRNÝCH ZDÍ MŮŽE BÝT ROZDÍLNÁ!

 <div>Domažlická 12, Brno tel. 541 242 908 http://www.raw.cz atelier@raw.cz</div>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Doc.Ing.arch. T. RUSÍN, Doc.Ing.arch. I. WAHLA	NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V LOKALITĚ TVRZ, ŽDĀR NAD SÁZAVOU	DATUM	09/2019
	OBJEDNATEL:	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU			MĚŘÍTKO	1 : 20
	VYPRACOVAL:	Doc.Ing.arch. T. RUSÍN, Doc.Ing.arch. I. WAHLA, Ing.arch. P.Mutina	DOKUMENT (VÝKRES):	NOVÉ ZHLAVÍ A ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍCH OPĚRNÝCH ZDÍ	STUP.	DUR+DSP+DPS
	ČÁST - PROFESE:	ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ			ČÍSLO VÝKR.	03.02