



HZSJX008VRZZ



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSJI- 889-2/ZR-2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: nrap. Martin Střecha

Tel.: 950 291 140

E-mail: martin.strecha@hzscr.cz

Datum: 14. 3. 2024

Adresát:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívání prostor v 3.NP na ordinaci kardiologie

Místo stavby:

Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

k. ú.: Město Žďár, parc. č. 3362

Stavebník:

Město Žďár nad Sázavou, IČO 00295841

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby

vypracoval: Filip Marek,

datum: 02/2024

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 3. 2024.

- účel budovy/stavby: popsat účel využití budovy nebo stavby,
- zastavěná plocha budovy:.....2168 m², ▪ výška stavby:..... 9 m,
- počet nadzemních podlaží: 4, ▪ počet podzemních podlaží:1,

Tel.: 950291111

E-mail: vys.spisovna@hzscr.cz

Datová schránka: ntdaa7v

IČO: 70885184

Číslo účtu: 19-15032881/0710

- počet osob navržených v budově:.....350, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 5,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Poliklinika Žďár nad Sázavou - změna užívání prostor v 3.NP na ordinaci kardiologie
 vypracoval: Vítězslav Machatka,
 datum: 03/2024

Popis stavby: Dokumentace řeší změnu užívání části 3. NP. Změna užívání se týká místnosti čekárny (m. č. 303), která bude nově sloužit pro ordinaci kardiologie. Jako denní místnost pro zaměstnance ordinací kardiologie bude sloužit původní místnost ordinace (m. č. 306). Řešená změna je v požárním úseku č. 13. V řešeném požárním úseku jsou osazeny 2 ks PHP s hasicí schopností 13 A. Zdravotnické zařízení je vybaveno elektrickou požární signalizací. Požární posouzení se provádí dle ČSN 730834 jako Změna staveb skupiny I.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka




 plk. Ing. Vladimír Sobotka
 ředitel ÚO
 úřední osoba