

HZSJX008TN88



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSI- 314-2/ZR-2024
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: nprap. Marta Rybová
Tel.: 950 291 108
E-mail: marta.rybova1@hzscr.cz

Datum: 29. 1. 2024

Adresát:
Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 01 Žďár nad Sázavou

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Stavební úpravy a změna v užívání části stavby č.p. 1141/44, ul. Nádražní Žďár nad Sázavou

Místo stavby:

Nádražní 1141/44, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou
k. ú.: Město Žďár, parc. č. 6130/1

Stavebník:

Město Žďár nad Sázavou, IČO 00295841
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby
vypracoval: Ing. Jaroslav Rouš, ČKAIT 1003357
datum: 11/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23. 1. 2024. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tel.: 950291111
E-mail: vys.spisovna@hzscr.cz

Datová schránka: nttaa7v

IČO: 70885184
Číslo tiště: 19-15032881/0710

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění**

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Stavební úpravy a změna v užívání stavby čp. 1141/44,
ul. Nádražní Žďár nad Sázavou

vypracoval: Ing. Jaroslav Rouš, ČKAIT 1003357

datum: 12/2023


Popis stavby: Ve stávajícím objektu bude v části 1. NP změnou užívání místo původní čalounické dílny se zázemím nově zřízeno Centrum služeb na podporu duševního zdraví. Prostor bude nově dispozičně rozdělen zděnými příčkami. Bude zde provedena úprava rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace. V celém řešeném prostoru bude instalován kazetový SDK podhled. Posuzovaná část tvoří samostatný požární úsek, oddělený stávajícím požárním uzávěrem. Změna užívání je posouzena jako změna stavby skupiny I. dle ČSN 73 0834. V chodbě nové provozovny je osazen stávající hadicový systém (bude doložena platná revizní zpráva o provozuschopnosti hadicového systému a PHP). Vnější požární voda je zajištěna z nadzemního hydrantu ve vzdálenosti 35 m od objektu.


HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Otisk úředního razítka




plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba