

Číslo	Název	Plocha [m²]
1.01	ZÁDVEŘÍ SE SCHODIŠTĚM	50,4
1.02	CHODBA	8,03
1.03	VÍCEÚČELOVÝ PROSTOR	33,22
1.04	CHODBA	5,72
1.05	KONZULTACE KLIENTI	9,52
1.06	KANCELÁŘ	13,05
1.07	SKLAD	3,2
1.08	KANCELÁŘ	11,73
1.09	KANCELÁŘ	13,1
1.10	CHODBA + KK	16,48
1.11	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,39
1.12	WC ZAMĚSTNANCI ŽENY	1,3
1.13	WC ZAMĚSTNANCI MUŽI	2,16
1.14	CHODBA	1,6
1.15	WC KLIENTI ŽENY/IMOBILNÍ	3,2
1.16	PŘEDSÍŇ WC KLIENTI MUŽI	2,7
1.17	WC KLIENTI MUŽI	1,96
1.18	WC ZAMĚSTNANCI MUŽI	2,06


VZT ZAŘÍZENÍ

- 101 Radiální stropní ventilátor do podhledu, plast, boční vývod DN80, V=80m3/hod, 100Pa, 30W/230V min.IPX4, časový doběh, - Spouštění se světlem popř. čidlem pohybu
- 102 Radiální potrubní ventilátor DN160, pozink., V=300m3/hod, 150Pa, 108W/230V, IPX4, časový doběh dodá elektro - Spouštění čidla pohybu popř. se světly (místnost bez oken)
- 201 Radiální potrubní ventilátor DN160, pozink., V=300m3/hod, 150Pa, 108W/230V, IPX4, časový doběh dodá elektro - Spouštění termostatem a spínačem s doutnavkou
- 202 Uzavírací klapka se servopohonem - Spouštění spínačem s doutnavkou

LEGENDA

- PRÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU
- ODVOD VZDUCHU Z PROSTORU
- VÝFUK VZDUCHU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- SÁNÍ VZDUCHU Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ
- č.m
-m3/h
- ODVOD VZDUCHU - m3/hod
- PRÍVOD VZDUCHU
- PŘIROZENÉ (DVEŘE BEZ PRAHU MEZERA 8-12mm)

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA KOORDINACE SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROFESEMI A PEČLIVĚ NAPLÁNOVÁNY TRASY POTRUBÍ PODLE PROJEKTU A SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH PŘÍMO NA STAVBĚ

Vypracoval: ING.ARCH. LENKA LÁNOVÁ tel: 737 977 003	Zodp. proj.: ING. JAROSLAV ROUŠ tel: 777 660 723	 ING. JAROSLAV ROUŠ Havlíčkovo nám. 152/4 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 41001117 ID schránky: cp marky www: jrous.cz mail: jrous@jrous.cz
Kraj: VYSOČINA O.ú.(Mě.ú.): ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	Štavebník: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽITKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841, DIČ: CZ00295841	
Místo stavby: K.Ú.: MĚSTO ŽĎÁR, p.č.: 6130/1	Č. zakázky: P/055/2023	Datum: 11/2023
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY č.p.1141, UL. NÁDRAŽNÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	Stupeň: PS	
Obsah: PŮDORYS 1.NP	Formát: 2A4	Paré č.:
Část profese: VZDUCHOTECHNIKA	Měřítko: 1:50	
	Číslo výkresu: 01	