

Atregia, s. r. o.
Vážného 99/10
621 00 BRNO

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/3326-2/2023-Še
Vyřizuje Semrínec Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 13. 12. 2023

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Městský park Klafar“ - napojení areálu městského parku, p. č. 8002/1, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007/1, 8008/10, 8010/8, 8037/1, 8037/52, 8065/6, k. ú. Město Žďár vodovodní přípojkou na vodovodní řad ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení dodávky pitné vody
- zajištění nepřetržité dodávky pitné vody
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Pavlem Širokým, zakázkové číslo 104/2023 (datum 10/2023, datum aktualizace projektu dne 12. 12. 2023 - zasláno na VAS na e-mail semrinec@vaszr.cz) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS ze dne 26. 9. 2023 – **bez připomínek**.

VAS dále upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby vodovodní přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení územního souhlasu na stavbu vodovodní přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na dodávku pitné vody. Smlouva s VAS na dodávku pitné vody, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).
- 2.2. Výše uvedená stavba kříží potrubí stoky oddílné splaškové kanalizace DN 300 KA ve správě VAS (dále jen kanalizace), která nesmí být při realizaci zemních prací porušena. Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytyčení této kanalizace odpovědným pracovníkem VAS – mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Laštovička, tel. 566 620 888, 720 510 010 (upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu).

Upozorňujeme na ochranné pásmo kanalizace v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23 v platném znění – 2,5 m, na dodržení úhlu křížení vodovodní přípojky s kanalizací 90-60° a minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Případné škody na kanalizaci způsobené stavbou vodovodní přípojky hradí investor.

Dále upozorňujeme, že za případné:

- ❑ vytyčení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek pro stávající nemovitosti a pozemky před zahájením realizace stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a na kanalizaci, neprokáže-li se opak
- ❑ škody na stávajících vodovodních a kanalizačních přípojkách pro stávající nemovitosti a pozemky způsobené stavbou hradí investor.

- 2.3. K provedení odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu a k osazení vodoměru má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr provozu vodovodů Žďár nad Sázavou, p. Inwald, tel. 566 651 106, 602 171 265.
- 2.4. V případě, že montážní práce vodovodní přípojky výše uvedené stavby (*kromě vlastního napojení na vodovodní řad*) nebude provádět VAS, požadujeme přizvat mistra provozu vodovodů Žďár nad Sázavou, pana B. Inwalda (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):
 - 2.4.1. K tlakové zkoušce potrubí vodovodní přípojky, jejíž výsledkem je protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky podepsaný mistrem vodovodů Žďár nad Sázavou
 - 2.4.2. Ke kontrole provedených obsypů potrubí vodovodní přípojky, viz **formulář č. 1.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra vodovodů Žďár nad Sázavou o odstranění závad.
- 2.5. Přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Laštovičku (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*), ke kontrole potrubí kanalizace, který křížila stavba vodovodní přípojky. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad včetně závad způsobených stavbou vodovodní přípojky při křížení kanalizace, viz **formulář č. 1.2.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu VAS o odstranění závad.
- 2.6. Po ukončení realizace vodoměrné šachty podle schváleného projektu požadujeme kontaktovat VAS - Ing. Zdeňka Mattise (telefon: 566 651 108, mobil: 606 684 154, e-mail: mattis@vaszr.cz), který zajistí kontrolu provedených prací z hlediska BOZ. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad, viz **formulář č. 1.9.** – tato příloha slouží i jako potvrzení bezpečnostního technika VAS o odstranění závad.

3. Zahájení dodávky pitné vody je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. a 2.6.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody

Předložení níže uvedených dokladů v termínu stanoveném v příloze smlouvy na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

- 4.1. Kopie protokolu tlakové zkoušky potrubí vodovodní přípojky podepsané zástupcem VAS.
- 4.2. Geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.3. Kopie formuláře č. 1.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.2.
- 4.4. Kopie formuláře č. 1.2. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.5.
- 4.5. Kopie formuláře č. 1.9. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.6.
- 4.6. Opravená projektová dokumentace vodovodní přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Městský park Klafar“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 1.1., 1.2. a 1.9. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Žďár nad Sázavou

VAS, provoz kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinc a Ing. Mattis

