

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 1/227

591 01 Žďár nad Sáz.

Vaše žádost ze dne, značka:
10.04.2015Naše značka:
012150003Vyřizuje:
Ing. Lubomír GrošofŽďár nad Sáz. dne:
14.04.2015**Věc: Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáře nad Sáz.****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z č. 350/2012 Sb., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Žďár nad Sáz., ul. Smetanova
Stavebník: Město Žďár nad Sáz.
Projektant: UNI projekt, Ing. Alois Matýsek, Žďár nad Sáz.
Č. zakázky: 6/2015 Datum: 04/2015

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce stáv. komunikace II třídy a oboustranných chodníků. Šířka chodníků je min. 1,5 m, podélný sklon nejvýše 4 %, příčný sklon 2 %. Chodníky jsou z beton. dlažby. Vodičí linie chodníků je tvořena podezdívkami plotů, přilehlými domy nebo zvýšenými obrubníky o 6,0 cm. U neznačených a značených přechodů jsou varovné pásy v šířce 40 cm a signální pásy v šířce 80 cm z barevně odlišné strukturální dlažby. U neznačených přechodů jsou signální pásy odsazeny od varovných o 40 cm. Všechny přechody jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6110 a vyhl. č. 398/2009 Sb. Místa vjezdů jsou ohraničena varovnými pásy.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje bezbariérovému přístupu dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek. Bezbariérová realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace byla předložena elektronicky.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -012-

**Ing. Lubomír Grošof, odborný konzultant**Adr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
605 723 732, grosof@seznam.cz