

Ing. Leoš Pohanka
Dolní 35
592 14 NOVÉ VESELÍ

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/4381/2023-Še
Vyřizuje Šemrínec Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 11. 12. 2023

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Žďár nad Sázavou - propojení stezky pro společný pohyb“, p. č. 8065/6, 8058/3, 8083, 8058/1, 8059/5, 8055 a 8049, k. ú. Město Žďár

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Leošem Pohankou, zakázkové číslo 108/23 (datum 10/2023) řeší tento stavební objekt:

SO 101 Novostavba stezky pro společný pohyb (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Žďár nad Sázavou - propojení stezky pro společný pohyb“

S realizací stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace VAS

souhlasí.

VAS však upozorňuje, že v rámci stavby musí investor učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození stávající stoky oddílné splaškové kanalizace (DN 300 KA) ve správě VAS a to zejména kanalizační šachty č. 2970, která se nachází v těsné blízkosti zájmového území stavby – stávající navazující asfaltové komunikace.

Vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Laštovička (telefon: 566 620 888, 720 510 010).

Za případné vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m, včetně jejího krytí dle ČSN 73 6005. Poklopy ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (kanalizační šachta č. 2970) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu a musí být trvale volně přístupné.

Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené předmětnou stavbou hradí investor.

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Žďár nad Sázavou - propojení stezky pro společný pohyb“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
-7-

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Žďár nad Sázavou + situace v SW EVK

VAS, provoz kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou + situace v SW EVK

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec