

**22. 3. 2024**

**AT PRO, s.r.o.**  
**Dolní 35**  
**59214 Nové Veselí**

**Vyjádření k existenci sítí v majetku SATT a.s. pro spojené územní a stavební řízení:**

**Stavební úpravy a přístavba objektu Domova klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, ul. Okružní 763/67**

**V předmětném území se nachází síť horkovodu a síť komunikačního vedení v majetku SATT a.s.**

**Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:**

- § 18, č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí.
- ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí.
- § 87 a § 46, č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech.
- § 102, č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

**Doplňující požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem.**

- Před započítím stavebních prací provést jejich vytyčení a schválení pracovníkem SATT a.s. - Jaroslav Bukáček – tel. 777 734 920 , e-mail: bukacek@satt.cz
- Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce.
- Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem SATT a.s.

#### **Síť horkovodu**

- Ochranné pásmo činí 2,5 metru od okraje rozvodu nebo zařízení na každou stranu.
- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 2,5 m od půdorysu provádět ručně.
- V případě jakéhokoli obnažení rozvodů horkovodu přizvat pracovníka SATT a.s.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí tepelné sítě:
  - o Chodník min. 0,50 m pod povrchem
  - o Vozovka min. 1 m pod povrchem
  - o Volný terén min. 0,50 m pod povrchem

#### **Síť komunikačního vedení**

- Ochranné pásmo činí 0,5 metru od okraje rozvodu nebo zařízení na každou stranu.
- Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od komunikačního vedení provádět ručně.
- Při odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a přizvat pracovníka SATT a.s.
- Nad komunikačním vedením dodržet zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup.
- Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U - profilu, a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu.
- Komunikační vedení je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií.
- V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí sdělovacích kabelů:
  - o Chodník min. 0,40 m pod povrchem
  - o Vozovka min. 0,90 m pod povrchem
  - o Volný terén min. 0,60 m pod povrchem

Při poškození sítě SATT a.s. nebo jejich zařízení (i při dodatečně zjištěném), bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.

Toto vyjádření je platné jeden rok.

S pozdravem  
Radim Kamenský  
SATT a.s.

  
**SATT**  
SATT a.s., Okružní 1889/11  
591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 60749105 DIČ: CZ60749105