

SKLADBY KONSTRUKCÍ - STĚNY

ST-01 - SKLADBA OPĚRNÉ ZÍDKY - CIHELNÝ OBKLAD

- Celoplošný ochranný nátěr (transparentní impregnační hydrofobní přípravek na bázi siloxanových pryskyřic v rozpouštědlech s velmi vysokou propustností vodních pár)
- Obkladové cihlové pásky tl. 10mm
- Jednosložková lepicí hmota tl. 5mm (cementové lepidlo pro obklady a dlažby)
- Sklovláknitá výztužná tkanina zatlačená do hydroizolační stěrky
- Dvousložková hydroizolační stěrka
- Sklovláknitá výztužná tkanina zatlačená do vrstvy cementové stěrkové hmoty
- Jednosložková vyrovnávací celoplošná cementová stěrka
- Zdivo z betonových tvárnic tl. 300mm zalité betonem, vyztužené svislou a vodorovnou betonářskou výztuží (přebrousit diamantovým kotoučem+vysát+oplnutí tlakovou vodou)
- Jednosložková vyrovnávací celoplošná cementová stěrka
- Sklovláknitá výztužná tkanina zatlačená do vrstvy cementové stěrkové hmoty
- Dvousložková hydroizolační stěrka
- Sklovláknitá výztužná tkanina zatlačená do hydroizolační stěrky
- Jednosložková lepicí hmota tl. 5mm (cementové lepidlo pro obklady a dlažby)
- Obkladové cihlové pásky tl. 10mm
- Celoplošný ochranný nátěr (transparentní impregnační hydrofobní přípravek na bázi siloxanových pryskyřic v rozpouštědlech s velmi vysokou propustností vodních pár)

- Pod úrovní upraveného terénu:
- Ochranná vrstva TI - nopová folie HDPE
 - Stabilizace - zásyp zeminou, hutnění po vrstvách

ST-02 - SKLADBA SOKLOVÉ ČÁSTI - CIHELNÝ OBKLAD

- Stávající zdivo
- Odstranění stávajícího soklového obkladu - kabřinec
- Vyrovnání cementovou omítkou
- Nátěr hydroizolační stěrkou
- Jednosložková lepicí hmota tl. 5mm
- Tepelná izolace z nenasáklavého soklového polystyrenu XPS tl.120mm
- Jednosložková stěrková hmota
- Sklovláknitá výztužná tkanina zatlačená do vrstvy stěrkové hmoty
- Kotvení talířovými hmoždinami s ocelovým šroubem
- Flexibilní lepicí hmota pro keramické pásky
- Obkladové cihlové pásky "klinker" tl. 10mm vč. spárovací hmoty

± 0,000 = stávající úroveň 1.NP m n. m. Bpv

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY

S1 - SKLADBA PODLAHY NA ZEMINĚ - pouze výměna krytiny
(m.č. 1.01)

- Nová nášlapná vrstva podlahy:
- Nová dlažba lepená do tmelu (tl. 15 mm)
 - Vyrovnávací samonivelační stěrka tl. ~ 25-30mm

Přepodkládaná skladba stávající podlahy:

- Povrchová úprava dle místnosti
- Stávající betonová mazanina tl. 80mm
- Stávající lepenka + 2x asfaltový nátěr
- Stávající podkladní betonová mazanina tl. 80mm
- Stávající zemina

S2 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - KOMUNIKACE

- Betonová dlažba tl. 80mm
- Drcené kamenivo fr. 4/8 tl. 40mm
- Hutněná šterkodrt' fr. 0/32 tl. 250mm
- Hutněná zemní pláň

S3 - ZPEVNĚNÁ PLOCHA - TERASA
(m.č. 1.02)

- Betonová dlažba tl. 60mm
- Drcené kamenivo fr. 4/8 tl. 40mm
- Hutněná šterkodrt' fr. 0/32 tl. 200mm
- Separální vrstva proti prorůstání kořínků - Filtek 300
- Hutněný zásyp tl. 150-250mm
- Hutněná zemní pláň

RAZÍTKO, PODPIS:	<div><div><div>AT PRO</div><div>PROJEKTY STATIKA</div></div><div>AT PRO, s.r.o. projekty, statika inženýrská činnost</div></div>		
	SÍDLLO: Dolní 35, 592 14 Nové Veselí GSM: +420 608 573 083 E-MAIL: info@atpro.cz WEB: www.atpro.cz IČ: 09765760		
VYPRACOVAL: Bc. PETR ZIKMUND	Č. ZAKÁZKY:	FORMÁT:	DATUM: 01/2024
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ POHANKA	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ: DPS	
INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou			
MÍSTO STAVBY: Dům klidného stáří, Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou, p.č. 892/1, 892/2			
STAVEBNÍ ÚŘAD: Žďár nad Sázavou			
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU DOMOVA KLIDNÉHO STÁŘÍ VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU, UL. OKRUŽNÍ 763/67			
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: D.1.1- ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST OBSAH VÝKRESU: SKLADBY KONSTRUKCÍ			
ODDÍL: D	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.09	REVIZE: 00	ČÍSLO PARÉ: