



LEGENDA:

BYTOVÝ ROZVÁDĚČ – STÁVAJÍCÍ

VYPÍNAČ

ZÁSUVKY, DVOJZÁSUVKY, V PROVEDENÍ DO VLHKA

VENTILÁTOR S DOBĚHEM 2x

OSVĚTLOVACÍ LEDPÁSEK LINKY

OSVĚTLOVACÍ TĚLESO – NÁSTĚNNÉ

- ZÁSUVKY MIMO OZNAČENOU VÝŠKU BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 0,20M NAD ČISTOU PODLAHOU
- VYPÍNAČE BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1,20M NAD ČISTOU PODLAHOU – HORNÍ HRANA

ROZVODY ELEKTRO BUDOU NAPOJENY ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3N PE AC50 Hz 230V/400V – TN-C-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2

DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE A DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÁ POSPOJOVÁNÍ

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2,,33 2000-7-701 ed.2 A 33 21 30 ed.2

PROJEKTOVAL	FORMÁT	2 A4
ing. V. KULHÁNEK	DATUM	11.2023
INVESTOR:	ÚČEL	DSP
Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou	ČÁST	
MÍSTO STAVBY: Libušínská 203/11, 591 01 Žďár nad Sázavou	MĚŘÍTKO	1:50
Rekonstrukce zázemí pro pečovatelské služby v DPS	Č. KOPIE	ČÍS. VÝKRESU
PŮDORYS – ELEKTROINSTALACE		D.1.1.5