

Ing. Jaroslav Rouš  
Havlíčkovo nám. 152/4  
591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/1600/2024-Še  
Vyřizuje Šemrínec Jiří  
Tel. +420 566 651 146  
Žďár nad Sázavou 11. 6. 2024

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Nákladní rampa se zastřešením, MŠ Brodská“, p. č. 1241 a 1242/1, k. ú. Město Žďár**

Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Jaroslavem Roušem, zakázkové číslo P/014/2024 (datum 04/2024, datum aktualizace projektu dne 10. 6. 2024 – zasláno na VAS na e-mail [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)) řeší stavební úpravy stávající části objektu, provedení nové rampy + zastřešení a včetně přeložky části kanalizační přípojky - vnitřní kanalizace pro nemovitost Okružní č. p. 776 včetně přepojení vnitřní kanalizace pro uliční vpusti na p. č. 1242/1 a 1415 (dále jen stavba).

## 1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

**souhlasí.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

## 2. Vyjádření k realizaci stavby „Nákladní rampa se zastřešením, MŠ Brodská“

- 2.1. před zahájením realizace stavby musí být nejprve provedeno vytyčení stávající vodovodní a kanalizační přípojky - vnitřního vodovodu a kanalizací pro nemovitost Okružní č. p. 776, dále vnitřní kanalizace pro uliční vpusti na p. č. 1242/1 a 1415 (napojené na stávající vodovod a jednotnou kanalizaci ve správě VAS).

Za vytyčení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

VAS upozorňuje, že stávající kanalizační přípojka - vnitřní kanalizace pro nemovitost Okružní č. p. 776 jsou v majetku SVK Žďársko, inventární číslo MSZV9002411, MSZV9002481 a MSZV9002491 a jejich vytyčení Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Laštovička (telefon: 566 620 888, 720 510 010).

## 2.2. požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ stávající vodovodní přípojky - vnitřního vodovodu pro nemovitost Okružní č. p. 776, v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ stávající kanalizační přípojky - vnitřní kanalizace pro nemovitost Okružní č. p. 776, dále vnitřní kanalizace pro uliční vpusti na p. č. 1242/1 a 1415 v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m

## 2.3. montážní práce navržené přeložky části kanalizační přípojky - vnitřní kanalizace pro nemovitost Okružní č. p. 776 včetně přepojení vnitřní kanalizace pro uliční vpusti na p. č. 1242/1 a 1415 výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Laštovičku (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):

- o **ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáže, těsnosti kanalizační přípojky - vnitřní kanalizace pro nemovitost Okružní č. p. 776 včetně přepojení vnitřní kanalizace pro uliční vpusti na p. č. 1242/1 a 1415. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz formulář č. 2.1. – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou o odstranění závad.**

## 2.4. v případě, že má nemovitost Okružní č. p. 776 ještě původní ocelovou vodovodní přípojku – vnitřní vodovod, která jsou již na hranici své životnosti požaduje VAS provést minimálně pod navrženými zpevněnými plochami provést její výměnu. Způsob provedení výměny potrubí je nutné v předstihu projednat s VAS.

## 2.5. případné poškození stávající vodovodní a kanalizační přípojky - vnitřního vodovodu a kanalizací pro nemovitost Okružní č. p. 776, dále vnitřní kanalizace pro uliční vpusti na p. č. 1242/1 a 1415 způsobené stavbou „Nákladní rampa se zastřešením, MŠ Brodská“ hradí investor

## 3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu, „Nákladní rampa se zastřešením, MŠ Brodská“, VAS

### **souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby (z hlediska VAS min. navržené přeložky části kanalizační přípojky - vnitřní kanalizace pro nemovitost Okružní č. p. 776 včetně přepojení vnitřní kanalizace pro uliční vpusti na p. č. 1242/1 a 1415) v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1183, 591 21 Žďár nad Sázavou  
-7-

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### **Příloha**

Příloha k bodu vyjádření č. 2.3.

#### **Na vědomí**

VAS, provoz vodovodů Žďár nad Sázavou + SW EVP ID stavby 9884

VAS, provoz kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou + SW EVP ID stavby 9884

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec

