

**Naše značka:** JK/2023/226  
**E-mail:** kuncik@poda.cz  
**Vyřizuje:** Jan Kunčík  
**Tel.:** 703 730 472  
**V Poličce dne:** 12. 7. 2023

**MS architekti s. r. o.**

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

*Stanovisko k projektové dokumentaci*

Stavba: ***„Magistrála - Rekonstrukce veřejného prostoru s modrozelenými prvky - I. etapa “***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Koordinační situační výkres – bourací práce, C.3.1 a Koordinační situační výkres C.3.1), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres – bourací práce, C.3.1 a Koordinační situační výkres C.3.1“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Před započatím zemních** prací stavebníkovi telekomunikační zařízení **vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail [kuncik@poda.cz](mailto:kuncik@poda.cz).  
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Kunčíka – 703 730 472 pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy. Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. číslo p. Kunčíkovi 703 730 472. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**



**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.**

S pozdravem

za PODA a.s.  
Jan Kunčík  
T. Novákové 950  
572 01 Polička

**PODA**

28. října 1168/102, 702 00 Ostrava  
IČ: 25816179, DIČ: CZ25816179  
PODA a.s., tel.: 730 430 430

**OSTRAVA**

28. října 1168/102  
702 00 Moravská Ostrava

**BRNO**

Gajdošova 4392/7  
615 00 Brno-Židenice

**PRAHA**

Na Příkopě 853/12  
110 01 Praha 1

**TŘEBOŇ**

Třebízského 1204  
379 01 Třeboň

**POLÍČKA**

T. Novákové 950  
572 01 Polička



**730 430 430**



**info@poda.cz**



**www.poda.cz**