


























	Hlavní domovní napájení
	Rozváděč datový
RE 	Elektromagnetický rozváděč
	Spínací jednofázový 250V, 10A
	Spínací sériový, 250V, 10A
	Prepínač střídavý, 250V, 10A
	Prepínač střídavý dvojitý, 250V, 10A
	Prepínač křídový, 250V, 10A
	Spínací tlačítkový 250V, 10A
	Svítlidlo stropní
	Svítlidlo nástěnné
	Svítlidlo s pohybovým senzorem
	Zásuvka dvajónsobná, 250V, 16A
	Zásuvka s přeřetovou ochranou, 250V, 16A
	Zásuvka jednonásobná, 250V, 16A
	Podlahové krabice s přeřetovou ochranou, 4x230V, 2x4R/4A
	Zásuvka jednonásobná venkovní IP44
	Světelný vývod stropní
	Vývod pro spotřebič
	Spínací trojfázový 400V,16A
	Stoupací vedení
	Pohybový spínač
	Třasa rozvodů silnoproudu
	Pravidelné vedení ČKYK-1 4x25mm ² + ČKYK-1 3x1,5mm ²
	Třasa rozvodů uloženo v tašce
	Nouzová signalizace z WC, tlačítko signální tahové 1x prosvětlené zapínací tlačítko, 1x zapínací tahové tlačítko
	Nouzová signalizace z WC, modul alarmu (akustická a optická signalizace, blikající červené světlo)
	Nouzová signalizace z WC, modul kontrolní a tlačítkem o kontrolní modul z 1 tlačítkem reset a světelnou signalizací a napájecí zdroj 230/10V pro zabudování do instalační skříně

Nadlinou soudit dokumentace je Technická zpráva
Pokud dojde k nejjasnostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
Tomuto projektu je nadřazena zpráva požární ochrany
Velikost této části podle orientací, je nutné je před realizací ověřit u zástupce investora nebo architekta
Tato dokumentace nadřazuje, dodavatelství, členskou dokumentaci, dokumentace jiných staveb před dokončením ani dokumentaci skutečného provedení
Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souladu s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu mohou být svedeny k dispozici, doplněny, nebo odstraněny
V případě, že bude potřeba poskytnout jakýkoliv zvláštní výtisk dokumentu, jednání autorizovaným subjektem s tímto členem je. Petr Balatka.
Základní prvek, data a jiné informace z této dokumentace mohou být kopírovány, mohou použití pro jiné projekty bez výslovného předchozího souhlasu. Petr Balatka.

REVIZE 1

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

RAZÍTKO / PODPIS

ČÍSLO PARÉ

STUPEŇ:

ČÁST:
**D.1.4.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
VČETNĚ BLESKOSVODU**

Obřany 279e, Brno, 614 00

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Marek Šimoník
ZPRAČOVÁL:
Marek Šimoník

INDEX:

MĚŘÍTKO:

DATUM:

ČÍSLO VÝKRESU:

1 : 50

01/2025

D.1.4.4.04