



POZN.: -ROZVOD POTRUBÍ OPATŘENÝ TEPELNOU IZOLACÍ VEDEN V PODLEDU NA TYPOVÝCH ZÁVĚSECH  
-POTRUBÍ SPÁDOVAT DLE SITUACE NA MONTÁŽI. JEDNÁ SE O SPÁD 2‰ A 3‰ NEBO VĚTŠÍ. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZMĚNY,  
VYNUCENÉ SITUACÍ NA MONTÁŽI, JE NUTNO ZAMEZIT VZNIKU NEOVZDUŠNĚNÝCH MÍST.

ZODP. PROJEKTANT		Ing. Leoš POHANKA		<div>ING. LEOS POHANKA</div> <div>projektové a inženýrské služby</div> <div>Dolní 35, Nové Veselí, 592 14</div> <div>tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045</div> <div>IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664</div> <div>projekce@pohanka.net, www.pohanka.net</div>		
VYPRACOVAL	Jiří BRODSKÝ	<i>Brodský</i>				
KRAJ	Kraj Vysočina	STAVEBNÍ ÚŘAD	Žďár nad Sázavou			
MÍSTO STAVBY	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ					
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou, Žitkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou					
AKCE				FORMÁT	ZxA4	Č. VÝKRESU
Rekonstrukce VZT - kuchyně, jídelna, sklady kuchyně				DATUM	04/2023	
Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ				STUPEŇ	DPS	
D1.4.2 - VYTÁPĚNÍ				ČÍSLO ZAKÁZKY	41/23	
OBSAH VÝKRESU				ZMĚNA		1
PŮDORYS 1.NP				ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	
				D	1:50	