

VSTUPNÍ HALA

UMÝVÁRNA

ŠATNA

napojeno na připojovací  
potrubí od stávajících  
umyvadel

SKLAD DKP

K

K

32


vedeno pod stropem  
ve výšce ~ 2,45m  
spád min. 1‰

zasekáno do zdi pod parapet  
spád min. 1‰  
démontáž a montáž OT

nika ve zdi 300x300x100 mm  
s revizními dvířky pro umístění  
kalichu pro úkapy se zápachovou uzávěrkou

JÍDELNA

nika ve zdi 300x300x100 mm  
s revizními dvířky pro umístění  
kalichu pro úkapy se zápachovou uzávěrkou



cca 0,6 m nad podlahou

## LEGENDA

K – VÝVOD KONDENZÁTU ZE VZT JEDNOTKY

ZODP. PROJEKTANT	Ing. LEOŠ POHANKA	Ing. LEOŠ POHANKA	projektové a inženýrské služby
VYPRACOVAL	PATRIK GÖTZ	PATRIK GÖTZ	Dolní 35, Nové Veselí, 592 14 tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664 projekce@pohanka.net, www.pohanka.net
MÍSTO STAVBY	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ		
INVESTOR	MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1		
AKCE	Rekonstrukce VZT - kuchyně, jídelna, sklady kuchyně Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ D.1.4.3 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
FORMÁT	2x44	Č. VÝKRESU	03
DATUM	04/2023		
STUPEŇ	DPS		
ČÍSLO ZAKÁZKY	41/23		
ZMĚNA			
ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO		Č. PARÉ
ODVOD KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY 3.1		D	1:50