



HZSJX008G74L



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSJI- 1449-2/ZR-2023

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: nprap. Marta Rybová

Tel.: 950 291 108

E-mail: m.rybova@hasici-vysocina.cz

Datum: 23. 5. 2023

Adresát:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce VZT- Kuchyně, jídelna, sklady kuchyně 5. Základní škola Žďár nad Sázavou

Místo stavby:

Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou

k. ú.: Město Žďár, parc. č. 6046

Stavebník:

Město Žďár nad Sázavou, IČO 00295841

Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby

vypracoval: Ing. Milan Pelikán, ČKAIT 1001885

datum: 04/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 3.5.2023. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tel.: 950291111

E-mail: spisovna.zr@hasici-vysocina.cz

Datová schránka:

IČO: 70885184

Číslo účtu: 19-15032881/0710

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění**

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Rekonstrukce VZT - kuchyně, jídelna, sklady kuchyně 5. ZŠ Palachova 2189
vypracoval: Ing. Zbyněk Semerád, ČKAIT 1001672
datum: 04/2023


Popis stavby: V prostoru pavilonu pro stravování (kuchyně, jídelna, sklady kuchyně) budou provedeny nové rozvody vzduchotechnického potrubí doplněné zařízením silnoproudé elektrotechniky. Celkem jsou v rámci pavilonu „C“ pro stravování navržena 3 samostatná zařízení VZT. Jednotky VZT budou umístěny ve stávajících místnostech strojovny. Sací potrubí VZT pro kuchyň bude vybaveno hlásičem kouře, který bude zapojen k zařízení VZT a v případě nasátí kouře jej vypne. Jednopodlažní pavilon stravování „C“ tvoří jeden požární úsek. Rekonstrukce VZT je posouzena jako změna stavby sk. I. dle ČSN 73 0834.


HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka




plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ŮO
úřední osoba