



## MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2023-03-14

Naše zn.:

JID: 19696/2023/MUZR

Vyřizuje: Dvořák

Tel.: 566 688 181

E-mail: miloslav.dvorak@zdarns.cz

Ing. Zbyněk Semerád

Libušínská 197/44

591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Datum: 2023-03-14

**Vyjádření k předložené projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby:  
„BRODSKÁ č.p. 1905, č.or. 33 – SVOB. č. 5, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3 – stavební úpravy bytů  
v 1NP po azyl. ubytovně, změna hlavního vstupu“**

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb (KS), posoudil předložené technické řešení výše uvedené stavby a z hlediska odboru KS vydává **souhlasné stanovisko** za následujících podmínek:

### Obecné podmínky:

Toto vyjádření KS je vydáváno jako stanovisko správce níže vyjmenovaných druhů majetku města Žďár nad Sázavou (místní komunikace, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství) a nenahrazuje koordinované stanovisko města k dané věci ani žádný jiný souhlas, vyjádření nebo povolení jiných odborů MÚ Žďár nad Sázavou nebo jiných osob.

V případě, že věc vyžaduje zásah do pozemků města, žadatel musí dodržet podmínky uvedené ve **Všeobecných technických podmínkách zásahů do pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou** uveřejněných na stránkách města <https://www.zdarns.cz/media/files/pozemky/Vseobecne-technicke-podminky-zasahu-do-pozemku.pdf>, není-li v níže uvedených specifických podmínkách uvedeno jinak.

Toto vyjádření má platnost nejdéle 2 roky od jeho vydání. Pokud do té doby nebude zahájena realizace věci, je nutné KS znovu požádat o vydání stanoviska/vyjádření/souhlasu.

### Specifické podmínky:

- požadujeme uložení kabelového vedení veřejného osvětlení pod odstavnými plochami do chráničky s přesahem min. 0,5m za obrubu na každé straně nebo v přípoloží ke kabelovému vedení umístění volné chráničky o průměru min. 0,060m se stejným přesahem a zaslepenými konci
- nově vybudovaná zpevněná odstavná plocha musí být zhotovena z materiálu v souladu se schváleným standardem povrchů v této lokalitě tj. kostka žulová 8/10.

### Pro vlastní realizaci stanovujeme:

- při stavbě dojde ke styku s vedením VO, požadujeme před započítím prací vytýčení vedení VO od správce VO (pan Scherkl, tel. č. 603 484 943), dodržení příslušných předpisů pro souběh a křížení a přizvání správce VO ke kontrole neporušenosti obnažených kabelů VO před záhozem se zápisem do stavebního deníku

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  
odbor komunálních služeb

Ing. Miloš Dvořák

referent odborů komunálních služeb