

UNIPROJEKT
Studentská 1133
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/1500/2015-Ma
Vyřizuje: Mahel Jiří
Tel.: 566 651 162
Datum: 21. 4. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci: „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou“, p. č. parc.č. 5856, 431, 410, 6166, 6165, 5867, 5868, 399, 397/1, 395/2, 5866/1, 393, 5838, 409, 367, 353, 352, 3807, 5827 a 5824/1, k. ú. Žďár nad Sázavou

Investor: Město Žďár nad Sázavou

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Aloisem Matýskem, zakázkové číslo 6/2015 řeší Rekonstrukci Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou (dále jen stavba).

Stavbou bude dotčena: Smetanova ulice a část ulic Palachova, Hutařova, Tyršova, Horní a Brněnská. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce: vozovky, chodníků, uličních vpustí vč. příslušných přípojek a rekonstrukce veřejného osvětlení. Dále hloubková drenáž jako přípož k rekonstruované jednotné kanalizaci (rekonstruovaná jednotná kanalizace je jiná - související stavba).

SO 1 - Místní komunikace
SO 2 - Veřejné osvětlení
SO 3 - Uliční vpustí vč. přípojek
SO 4 - Hloubková drenáž
(dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

Dle předloženého technického řešení je stavba umístěna mimo jiné i v ochranném pásmu stávající kanalizace ve správě VAS, jedná se o toto místo:

- o **stavba stožáru VO (C1/140) je umístěna v ochranném pásmu stávající stoky jednotné kanalizace DN 600 BE**

K udělení souhlasu k pracím v ochranném pásmu kanalizace ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) § 23, odst. (5) v platném znění je příslušný vlastník vodovodu a kanalizace – SVK Žďársko.

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

2.1. Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou „Žďár nad Sázavou Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Smetanova“ – investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko).

2.2. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku (telefon: 566 651 159, 724 102 777), vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, p. Macek (telefon: 566 620 888, 602 459 950).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.3. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) – 1,5 m (*upozorňujeme, že navržené uliční vpusti musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu ve správě VAS*)
- ☐ kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) – 1,5 až 3,5 m (*dle DN a hloubky uložení potrubí kanalizační stoky*)
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m

V místech, kde není možné z prostorových důvodů dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně přípojek (*jedná se o místa, kde bude žádáno o udělení výjimky z ochranného pásma zařízení v majetku SVK Žďársko*) požaduje VAS dodržet alespoň minimální vzdálenosti uvedené v koordinační situaci – č. výkresu C.2-5

V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně přípojek nesmí být umístěny základové konstrukce s podezdívkou.

2.4. Případné křížení inženýrských sítí s vodovodem a kanalizací ve správě VAS, s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.5. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS a přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d), v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

2.6. Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

Navržené obrubníky musí být umístěny mimo ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS.

2.7. Ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod ve správě VAS a vodovodní přípojky, mistra provozu vodovodů Žďár nad Sázavou, pana Šanderu (telefon: 566 651 106, 724 128 879)
- ☐ kanalizace ve správě VAS a kanalizační přípojky, mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, p. Macka (telefon: 566 620 888, 602 459 950).

O vlastních kontrolách musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.1.**

Montážní práce kanalizačních přípojek k novým či k rekonstruovaným vpustím výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, p. Macka (telefon: 566 620 888, 602 459 950). *(upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu)*

- ☐ uliční vpusti, které budou napojeny na jednotnou kanalizaci ve správě VAS, musí být vybaveny sifonem a zápachovou uzávěrou.

2.8. Do jednotné kanalizace ve správě VAS nesmí být zaústěny žádné drenážní systémy a trativody.

2.9. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 investor.

2.10. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladů uvedených v bodě 2.7. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.10., prosím, předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na sekretariát ředitele VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

s ohledem na to, že stavba zasahuje do ochranného pásma vodovodu a kanalizace v majetku SVK Žďársko, je možno vydat požadované rozhodnutí jen na základě písemného souhlasu vlastníka tohoto vodovodu a kanalizace ve smyslu § 23 odst. (5) zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění. Kontaktní osoba z SVK Žďársko - p. Vojta – telefon: 777 615 211, e-mail: vojta@svkzdarsko.cz.

Stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby „Rekonstrukce Smetanovy ulice ve Žďáru nad Sázavou“ do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby (včetně výškové polohy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS) v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběslavská 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
studená 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
7

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

Příloha k bodu vyjádření č. 2.7.

Na vědomí

SVK Žďársko – p. Vojta + situace

VAS, provoz vodovodů Žďár nad Sázavou + projekt v SW EVP ID stavby 2752

VAS, provoz kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou + projekt v SW EVP ID stavby 2752

VAS, TÚ, Ing. Kalábová, Ing. Šemrínec