



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz  
 OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ROZVOD NAVRŽEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDU SE SVODY K ZÁSUVKÁM A SPÍNAČŮM  
 ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU.  
 PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ A VÝŠĚ OSAZENÍ ZÁSUVK A SPÍNAČŮ VIZ PROJEKT INTERIÉRU.  
 SPÍNAČE DOPORUČUJI USADIT DO VÝŠĚ 1,1m.  
 ZÁSUVKY OSAZENY VEDLE SEBE OSAZENY VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU STEJNĚ JAKO SPÍNAČE.  
 SVÍTIDLA ZAPUŠTĚNA V PODHLEDU.  
 TYP SVÍTIDEL VIZ TABULKA SVÍTIDEL.

PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profese <i>[Signature]</i>	Tech. kontrola	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6 591 01 Žďár nad Sáz ICO: 185 35 381	
Kreslil	Zedp. projektant	Vedoucí střediska		
			Místo ŽDAR NAD SÁZ.	Formát 2 x A4
Investor MĚSTO ŽDAR NAD SÁZAVOU, ŽEJKOVA 227/1			Datum	5/2025
Akce			Stupeň	DPS
POLIKLINIKA ŽDAR NAD SÁZ. - STAV. ÚPRAVY			Zak. číslo	14/25
PROSTOR 1NP ORDINACE MUDr. JELÍNKOVÉ			Arch. č.	Kapin
Obsah: ELEKTRICKÉ ROZVODY SILNOPROUDÉ + POSPOJOVÁNÍ			Měřítko 1:50	Č. výkresu DI.4-E1