



OCELOPLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA, S ROVNÝMI DVEŘMI, ROZM. $362 \times 643 \times 86 \text{ mm}$,
 KRYTÍ IP 30/20, PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI.
 OSAZENÍ JEDNOMÓDULOVÝMI CHRÁNIČI S NADPROUDOVOU OCHRANOU.
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50 Hz.
 OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61439-3

vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profese 	Tech. kontrola	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6 591 01 Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381	
Kreslil	Zodp. projektant	Vedoucí střediska		
Místo ŽDĚR NAD SÁZ.			Formát	A4
Investor MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZOVOU, ŽELEŽOVÁ 227/1			Datum	5/2025
Akce POLIKLINIKA ŽDĚR NAD SÁZ. – STAV. ÚPRAVY PROSTOR 1NP ORDINACE MUDr. JELÍNKOVÉ			Stupeň	DPS
			Zak. číslo	14/25
			Arch. č.	Kopie
Obsah: R01 - ROZVADĚČ ORDINACE			Stavba	Č. výkresu D1.4-E2