

serverovna

JH 1



010101

JH 1



010201

Přenos signálů

- Předpoplach
- Poplach
- Vypuštění hasiva
- Porucha

JX 1



JX 1



JX 1



JX 1



JX 1



JX 1



JH 1



ZH



230V/50Hz

GHZ
serverovna



Přenos signálů do
PZTS

Přenos signálů do
monitoringu

LEGENDA

GHZ

ÚSTŘEDNA GHZ



HLÁSIČ S PATICÍ NA STROPĚ



SPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKO - ŽLUTÉ



TLAČÍTKO NOUZOVÉHO PŘERUŠENÍ - MODRÉ



MAGNET NA DVEŘÍCH



KOMBINOVANÁ SIRÉNA A MAJÁK - POPLACH



KOMBINOVANÁ SIRÉNA A MAJÁK - PŘEDPOPLACH



SPOUŠTĚCÍ VENTIL BATERIE LAHVÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)



TS

TLAKOVÝ SPÍNAČ NA POTRUBÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)



ZH

KONTAKT ZTRÁTY HASIVA U BATERIE LAHVÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ)

KABELÁŽ

ZNAČENÍ KABELŮ

JH1 - KABEL J-H(ST)H 1x2x0,8 mm, tř. B2ca s;

JX1 - KABEL OHNIDOLNÝ 1x2x0,8 mm, tř. B2ca s;d


KABELY tř. B2ca s;d VEDENY PO POVRCHU NA KOVOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH

INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 730848 PRO FUNKČNÍ TRASY PŘI POŽÁRU

POZNÁMKA:

TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE INSTALOVAT 120cm NAD ČISTOU PODLAHOU

ČÍSLOVÁNÍ HLÁSIČŮ



Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 IČO: 00295841, DIČ: CZCZ00295841		Kraj :	Vysočina	
			Okres :	Žďár nad Sázavou	
			KÚ :	795232	
Projektant :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz		Zodp. projektant :	Ing. Miloš Průha	
			Vypracoval :	Ing. Miloš Průha	
			Kontroloval :	Marcel Pilát	
Projekt :	Výstavby nové serverovny v objektu Městský úřad Žďár nad Sázavou		Datum :	07/2024	Číslo výtisku :
			Číslo projektu :	24Z054	
			Stupeň dokum. :	DSP+DPS	
Část stavby :	Plynové stabilní hasicí zařízení		Formát :	ISO A4	Číslo přílohy : 40
Příloha :	SCHÉMA OVLÁDÁNÍ GHZ		Měřítko :	-	
			Část :	D2.1	