



LEGENDA PO:

| OZNAČENÍ | |
|-------------|-------------------------------|
| EI 30 DP3 | Požární odolnost dveří (oken) |
| REI 15 DP1 | Požární odolnost stropu |
| REI 15 DP1 | Požární odolnost stěn |
| C | Samozavírač dveří |
| ⊗ | Nouzové osvětlení |
| ▲ | Přenosný hasicí přístroj |
| GHZ | Plynové hasicí zařízení |
| - . - . - . | Hranice požárních úseků |

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ :

| Ozn. PÚ | Název požárního úseku |
|---------|-----------------------|
| N1.02 | Serverovna |

| | | |
|--|------------------|--|
| Název akce Serverovna Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227 | | |
| Místo stavby Žižkova 227 591 01 Žďár nad Sázavou | | |
| Vypracoval | | Ing. Marek Šaroch Otvovice 12 27 327 Otvovice |
| Zodpovědný projektant | | Ing. Marek Šaroch ČKAIT 0013533 |
| Stavebník | | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou |
| Generální projektant | | PINET projekt s.r.o. Máchova 2328 256 01 Benešov |
| Profese Požárně bezpečnostní řešení | | Část D.1.3 |
| Stupeň DSP/DPS | Datum 08/2024 | Číslo paré |
| Měřítko 1:100 | Revize 00 | |
| Obsah Půdorys 1.NP - serverovna | | Číslo výkresu D.1.3.02 |