



LEGENDA PO:

OZNAČENÍ	
EI 30 DP3	Požární odolnost dveří (oken)
REI 15 DP1	Požární odolnost stropu
REI 15 DP1	Požární odolnost stěn
C	Samozavírač dveří
⊗	Nouzové osvětlení
▲	Přenosný hasicí přístroj
GHZ	Plynové hasicí zařízení
---	Hranice požárních úseků

LEGENDA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ :

Ozn. PÚ	Název požárního úseku
N1.02	Serverovna

Název akce Serverovna Objekt MÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227		
Místo stavby Žižkova 227 591 01 Žďár nad Sázavou		
Vypracoval		Ing. Marek Šaroch Otvovice 12 27 327 Otvovice
Zodpovědný projektant		Ing. Marek Šaroch ČKAIT 0013533
Stavebník		Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou
Generální projektant		PINET projekt s.r.o. Máchova 2328 256 01 Benešov
Profese Požárně bezpečnostní řešení		Část D.1.3
Stupeň DSP/DPS	Datum 08/2024	Číslo paré
Měřítko 1:100	Revize 00	
Obsah Půdorys 1.NP - serverovna		Číslo výkresu D.1.3.02