



Legenda

- 11701

17X3,2mm

180°

3/4"

○

Označení hubice, vrtání,
úhel rozptylu, velikost
- Potrubí
- ⊕

Tlaková láhev
- └

Lapač nečistot
- ↙

Up - Stoupačkam
Dn - Klesáčka

Potrubí DN <i>Piping DN</i>	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1-1/4"
Max. vzdálenost mezi závěsy <i>Max. distance between hangers</i>	1,0 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m

Max. vzdálenost závěsu od trysky 0,1m pro potrubí ≤ DN25 a 0,25m pro potrubí > DN25.
Kotvení potrubí provedeno zespodu na příčné ocelové nosníky.

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 59101 IČO: 00295841, DIČ: CZCZ00295841		Kraj :	Vysočina	
			Okres :	Žďár nad Sázavou	
			KÚ :	795232	
Projektant :	PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz		Zodp. projektant :	Ing. Miloš Průha	
			Vypracoval :	Ing. Miloš Průha	
			Kontroloval :	Marcel Pilát	
Projekt :	Výstavby nové serverovny v objektu Městský úřad Žďár nad Sázavou		Datum :	07/2024	Číslo výtisku :
			Číslo projektu :	24Z054	
			Stupeň dokum. :	DSP+DPS	
Část stavby :	Plynové stabilní hasicí zařízení		Formát :	ISO A4	Číslo přílohy : 10
Příloha :	PŮDORYS GHZ		Měřítko :	1:30	
			Část :	D2.1	