



LEGENDA:

- vodič CYKY-J 4x10
- vodič CYKY-J 5x4
- vodič CYKY-J 2-3x1.5
- vodič CYKY-J 3x2.5
- vodič CYKY-J 5x2.5
- vodič KOAX : UTP : JY (slit) 2x2x0.8
- hlavní kabelová trasa

- spínač osvětlení jednopólový - č. 1
- spínač osvětlení sériový - č. 5
- přepínač osvětlení střídavý - č. 6
- přepínač osvětlení sériový střídavý - č. 5A
- přepínač osvětlení dvojité střídavý - č. 5B
- přepínač osvětlení křížový - č. 7
- autonomní pož. hlásič
- vývod 400 V
- vývod 230 V
- spínač do vřka
- pohybové čidlo
- el. ohříváč TUV
- ovládání žaluzií
- prostorový termostat pod. vyt.
- tl. ovl. rekuperace "boost"
- záplavové čidlo
- PIR pohybové čidlo
- klávesnice EZS
- optikoulové čidlo
- magnetické čidlo
- siněna
- kamera
- stropní svídlo
- nástené svídlo
- linové svídlo
- nouzové svídlo, zdroj 60 minut
- zásuvka, IP 20
- dvovrámeček - zásuvka, IP 20
- zásuvka, IP 44
- dopřít, pospojení koupelna
- zásuvka televize, v = cca. 60 cm
- zásuvka DATA
- domácí telefon a zvonek, v = cca. 140 cm
- tláčičko 1/0, ovládání osvětlení
- čtečka karet
- rozcvič
- TOTAL STOP
- zásuvka 400 V : 16 A
- sada pro nouzovou signalizaci

Označení svítidla	Světelné zdroje
A	1 x LED, 36,3W, 5180lm, Ra80, 4000K
B	1 x LED, 19,1W, 2570lm, Ra80, 4000K
C	1 x LED, 30,3W, 4080lm, Ra80, 4000K
D	1 x LED, 15W, 1660lm, Ra80, 4000K
E	1 x LED, 30,3W, 4340lm, Ra80, 4000K
F	1 x LED, 28W, 4040lm, Ra80, 4000K
G	1 x LED, 19,1W, 2570lm, Ra80, 4000K

Vypracoval:	Karel Sommer	Autorizace:	
Zodpovědný projektant:	Karel Sommer		
Název akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY MĚSTSKÉHO ÚŘÁDU ŽDÁR NAD SÁZAVOU		
Míst stavby:	parc. 1135 / kat. území Město Žďár	Stupeň dokumentace:	DPS
Investor:	Město Žďár nad Sázavou	Měřítko:	1:50
		Formát:	594x1410
		Datum:	04/2025
Profil:	D.1.4.f - ELEKTOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	Číslo výkresu:	
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP	Číslo par:	
			D.1.4.f.05